

目 录

第一章 综述	1
1.1 安全注意事项.....	1
1.2 使用前.....	1
1.3 技术规范.....	3
第二章 安装	5
第三章 键盘布局及操作说明.....	13
第四章 参数表	14
4.1 参数图标说明.....	14
4.2 参数一览表.....	14
4.3 F00组：环境应用.....	15
4.4 F01组：基本设定.....	16
4.5 F02组：电机1参数.....	19
4.6 F03组：矢量控制.....	22
4.7 F04组：V/F控制.....	27
4.8 F05组：输入端子.....	29
4.9 F06组：输出端子.....	34
4.10 F07组：运行控制.....	38
4.11 F08组：辅助控制.....	40
4.12 F09组：辅助控制2.....	41
4.13 F10组：保护参数.....	42
4.14 F11组：键盘参数.....	46
4.15 F12组：通信参数.....	49
4.16 F13组：过程PID控制.....	52
4.17 F14组：多段速及简易PLC.....	55
4.18 F15组：保留.....	58
4.19 F16组：张力控制.....	58
4.20 F25组：AI及A0校正.....	62
4.21 C0x组：监控参数.....	62
4.22 端子输入输出功能选择.....	64
4.23 故障及警告代码表.....	65
第五章 检查、维护与保证.....	67
5.1 检查.....	67
5.2 维护.....	67
5.3 产品保证.....	67

附录一： MODBUS通信协议.....	69
附录二： 端子接线方式.....	72
附录三： 液晶键盘尺寸.....	73

第一章 综述

1.1 安全注意事项

为保证安全、合理的使用本产品，请在完全理解本手册所述的安全注意事项后再使用该产品。

警示标志及其含义

本手册中使用了下列标记，表示该处是有关安全的重要内容。如果不遵守这些注意事项，可能会导致人身伤亡、本产品及相关系统损坏。

 危险	危险： 如果操作错误，可能会造成死亡或重大安全事故。
 注意	注意： 如果操作错误，可能会造成轻伤。

操作资质

本产品必须由经过培训的专业人员进行操作。并且，作业人员必须经过专业的技能培训，熟悉设备的安装、接线、运行和维护保养，并正确应对使用中出现的各种紧急情况。

安全指导

警告标志是为了您的安全而提出的，是防止操作人员受到伤害、本产品及相关系统受到损坏而采取的措施；请在使用前仔细阅读本手册，并严格按照本手册中的安全规则和警告标志进行操作。


- 正确的运输、存放、安装、以及细心的操作和维护、对于变频器安全运行是至关重要的。在运输和存放期间要保证变频器不致遭受冲击和振动，也必须保证存放在干燥、无腐蚀性气体、无导电粉尘和环境温度小于 60℃ 的地方。
- 本产品带有危险电压，而且它所控制的是带有潜在危险的运动机构，如果不遵守规定或不按本手册的要求进行操作，可能会导致人身伤亡、本产品及相关系统损坏。
- 请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则有触电致人死亡的危险；在接线、检查、维护等作业时，请切断所有关联设备的电源，并确认主回路直流电压已经下降到安全水平，等 5 分钟后再进行相关作业。
- 电源线、电机线、控制线都必须紧固连接，接地端子必须可靠接地，且接地电阻小于 10 Ω。
- 人体静电会严重损坏内部敏感器件，进行相关作业前，请遵守静电防止措施（ESD）规定的措施和方法，否则可能损坏变频器。
- 由于变频器输出电压是脉冲波形，如果输出侧安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等器件，务必请拆除或者改装在变频器输入侧。
- 变频器输出侧不要加断路器和接触器等开关器件（如果必须在输出侧接开关器件，则在控制上必须保证开关动作时变频器的输出电流为零）。
- 无论故障出现在控制设备的什么地方，都有可能致停产及重大事故。因此，请采取必要的外部保护措施或备用装置。
- 本产品只能按照制造商规定的用途来使用，未经许可不得使用在有关应急、救援、船舶、医疗、航空、核设施等特殊领域。
- 本产品的维护保养只能由本公司或得到本公司授权许可的专业人员进行，未经授权改装、使用非本公司认可的配件，可能导致产品故障。维护中，任何有缺陷的器件都必须及时更换。
- 因贵公司或贵公司客户未遵守本使用说明书的内容而造成的伤害和设备损坏，本公司不负任何责任。

1.2 使用前

收到您订购的产品，请检查外包装有无破损，确认完整无损后打开外包装，确认变频器有无破损、划伤或污垢（产品运输时造成的损伤不属于本公司的“三包”范围）。如果您收到的产品发生运输损伤，请立即联系本公司或运输公司。在确认收到的产品完整无损后，请再确认收到的变频器型号是否与您订购的产品一致。

变频器铭牌及型号说明

AC500 - T4 - 45 - B - L - E



变频器额定功率/额定输出电流对应表

功率 (kW) \ 输出电压 (V) \ 输出电流 (A)	输入电压 (V)		
	220	380	660
0.75	4	3	
1.5	7	4	
2.2	10	6	
4	16	10	
5.5	20	13	
7.5	30	17	
11	42	25	
15	55	32	
18.5	70	38	
22	80	45	28
30	110	60	35
37	130	75	45
45	160	90	52
55	200	110	63
75	260	150	86
90	320	180	98
110	380	210	121
132	420	250	150
160	550	310	175
185	600	340	198
200	660	380	218
220	720	415	235
250		470	270
280		510	330
315		600	345
355		670	380
400		750	430

450		810	466
500		860	540
560		990	600
630		1200	690
710		1340	760
800		1500	860
900		1620	932
1000		1720	1080
1120		1980	1200

1.3 技术规范


项目		规范
电源输入	电压、频率	S2: 单相 200V~240V 50Hz/60Hz; T2: 三相 200V~240V 50Hz/60Hz; T4: 三相 380V~480V 50Hz/60Hz; T6: 三相 660V~690V 50Hz/60Hz。
	允许波动	T/S2: -10%~10%; T4: -15%~10%; T6: -10%~10%; 电压失平衡率: <3%; 频率: ±5%; 畸变率满足 IEC61800-2 要求。
	合闸冲击电流	小于额定电流
输出	输出电压	额定条件下输出: 三相, 0V~输入电压, 误差小于 5%
	输出频率范围	0Hz~600Hz
	输出频率精度	最大频率值的±0.5%
	过载能力	重过载型: 150%额定电流 89s, 180%额定电流 10s, 200%额定电流 3s 轻过载型: 120%额定电流 35s, 140%额定电流 7s, 150%额定电流 3s
主要控制性能	电机种类	三相异步电机、永磁同步电机(正弦波)、同步磁阻电机
	电机控制模式	V/F 控制、开环矢量控制、闭环矢量控制、压频分离控制
	调制方式	优化空间电压矢量 PWM 调制
	载波频率	1.0kHz~16.0kHz
	速度控制范围	无 PG 矢量控制: 额定负载 1: 50 (同步磁阻电机) 无 PG 矢量控制: 额定负载 1: 200 (异步电机、永磁同步电机) 有 PG 矢量控制: 额定负载 1: 1000
	稳态转速精度	无 PG 矢量控制: ±0.5% (三相异步电机), ±0.1% (永磁同步电机) 有 PG 矢量控制: ±0.02%
	起动转矩	无 PG 矢量控制: 2Hz 时 100%额定转矩 (同步磁阻电机) 无 PG 矢量控制: 0.25Hz 时 150%额定转矩 (异步电机、永磁同步电机) 带 PG 矢量控制: 0Hz 时 200%额定转矩
	转矩响应	无 PG 矢量控制: <10ms 带 PG 矢量控制: <5ms
	转矩精度	无 PG 矢量控制: ±5% 带 PG 矢量控制: ±2.5%
	频率精度	数字设定: 最大频率×(±0.01%); 模拟设定: 最大频率×(±0.2%)
	频率分辨率	数字设定: 0.01Hz; 模拟设定: 最大频率×0.05%
产品基本功能	转矩控制	转矩设定计算、转矩模式速度限定
	直流制动能力	起始频率: 0.00Hz~50.00Hz; 制动时间: 0.0s~60.0s; 制动电流: 0.0%~150.0%额定电流
	转矩提升	自动转矩提升 0.0%~100.0%; 手动转矩提升 0.0%~30.0%
	V/F 曲线	四种方式: 线性转矩特性曲线、自设定 V/F 曲线、降转矩特性曲线 (1.1~2.0 次幂)、平方 V/F 曲线
	加减速曲线	两种方式: 直线加减速、S 曲线加减速 四套加减速时间, 时间单位 0.01s, 最长 650.00s
额定输出电压	利用电源电压补偿功能, 以电机额定电压为 100%, 可在 50%~100%的范围内设定 (输出不能超过输入电压)	

	自动电压调整	当电网电压波动时，能自动保持输出电压恒定
	自动节能运行	V/F 控制方式下根据负载自动优化输出电压，实现节能运行
	自动限流	对运行期间电流自动限制，防止频繁过流故障跳闸
	瞬间掉电处理	瞬时掉电时，通过母线电压控制，实现不间断运行
	保护功能	过压、欠压、电流限幅，过流、过载、电子热继电器、过热、过压失速、数据保护、飞速保护、输入输出缺相保护
键 盘 显 示	键盘显示	LED 单行键盘：单行 5 位数码管显示（37kW 及以下功率产品）
		LCD 双行键盘：液晶键盘显示（45kW 及以上功率产品）
	故障报警	过压、欠压、过流、短路、缺相、过载、过热、过压失速、电流限幅、数据保护受破坏、当前故障的运行状况，历史故障记录
环 境	安装场所	海拔低于 1000m，1000m 以上降额使用，每升高 100m 降额 1%； 无凝露、结冰、雨、雪、雹等，太阳辐射低于 700W/m ² ，气压 70kPa~106kPa
	温度、湿度	-10℃~+50℃，40℃以上可降额使用，最高温度 60℃（空载运行） 5%RH~95%RH（不结露）
	振动	9Hz~200Hz 时，5.9m/s ² (0.6G)
	储存温度	-30℃~+60℃
	安装方式	壁挂式
	防护等级	IP20
	污染等级	2 级
	冷却方式	强迫风冷


第二章 安装

为确保用户安全使用本产品、最大限度地发挥变频器性能、确保变频器可靠运行，请严格按照本章所述的环境、配线、通风等要求使用本产品。

变频器外形尺寸（塑壳）




变频器型号	外形尺寸 (mm)					安装尺寸 (mm)					安装孔径
	W	H	H1	D	D1	W1	W2	H2	A	B	
AC500-T/S2-4-B-E	76	200	192	155	149	65	65	193	5.5	4	3-M4
AC500-T/S2-7-B-E											
AC500-T/S2-10-B-E	100	242	231	155	149	84	86.5	231.5	8	5.5	3-M4
AC500-T/S2-16-B-E											
AC500-T/S2-20-B-E	116	320	307.5	175	169	98	100	307.5	9	6	3-M5
AC500-T4-3-B-E	76	200	192	155	149	65	65	193	5.5	4	3-M4
AC500-T4-4-B-E											
AC500-T4-6-B-E											
AC500-T4-10-B-E	100	242	231	155	149	84	86.5	231.5	8	5.5	3-M4
AC500-T4-13-B-E											
AC500-T4-17-B-E	116	320	307.5	175	169	98	100	307.5	9	6	3-M5
AC500-T4-25-B-E											



变频器型号	外形尺寸 (mm)					安装尺寸 (mm)				安装孔径
	W	H	H1	D	D1	W1	W2	H2	B	
AC500-T/S2-30-B-E	142	383	372	225	219	125	100	372	6	4-M5
AC500-T/S2-42-B-E										
AC500-T/S2-55-B-E	172	430	/	225	219	150	150	416.5	7.5	4-M5
AC500-T2-70-B-E										
AC500-T2-80-B-E										
AC500-T3-32-B-E	142	383	372	225	219	125	100	372	6	4-M5
AC500-T4-38-B-E										
AC500-T4-45-B-E										
AC500-T4-60-B-E	172	430	/	225	219	150	150	416.5	7.5	4-M5
AC500-T4-75-B-E										


变频器外形尺寸 (铁壳)



变频器型号	外形尺寸				安装孔位		安装孔径
	W	H	H1	D	W1	H2	
AC500-T2-110-B-L-E	240	560	520	310	176	544	4-M6
AC500-T2-130-B-L-E							
AC500-T2-160-B-L-E							
AC500-T2-200-B-L-E	270	638	580	350	195	615	4-M8
AC500-T4-90-B-L-E	240	560	520	310	176	544	4-M6
AC500-T4-110-B-L-E							
AC500-T4-150-B-L-E							
AC500-T6-28-B-E							
AC500-T6-35-B-E							
AC500-T6-45-B-E							
AC500-T6-52-B-L-E							
AC500-T6-63-B-L-E							
AC500-T6-86-B-L-E							
AC500-T4-180-B-L-E							
AC500-T4-210-B-L-E							
AC500-T6-98-B-L-E	270	638	580	350	195	615	4-M8
AC500-T6-121-B-L-E							
AC500-T4-250-L-E							
AC500-T4-310-L-E	350	738	680	405	220	715	4-M8
AC500-T6-150-L-E							
AC500-T6-175-L-E							
AC500-T4-340-L-E	360	940	850	480	200	910	4-M16

AC500-T4-380-L-E							
AC500-T4-415-L-E							
AC500-T6-198-L-E							
AC500-T6-218-L-E							
AC500-T6-235-L-E							
AC500-T4-470-L-E	370	1140	1050	545	200	1110	4-M16
AC500-T4-510-L-E							
AC500-T6-270-L-E							
AC500-T6-330-L-E							
AC500-T4-600-L-E	400	1250	1140	545	240	1213	4-M16
AC500-T4-670-L-E							
AC500-T4-750-L-E							
AC500-T6-345-L-E							
AC500-T6-380-L-E							
AC500-T6-430-L-E							
AC500-T4-810-L-E	460	1400	1293	545	300	1363	4-M16
AC500-T4-860-L-E							
AC500-T4-990-L-E							
AC500-T6-466-L-E							
AC500-T6-540-L-E							
AC500-T6-600-L-E							


变频器外形尺寸 (柜机)




变频器型号	外形尺寸 (mm)				安装孔位 (mm)				机柜安装孔径
	W	H	H1	D	W1	W2	D1	D2	
AC500-T4-1200-L	1200	2200	2080	800	520	54	494	108.5	φ14
AC500-T4-1340-L									
AC500-T4-1500-L									
AC500-T4-1620-L									
AC500-T4-1720-L									
AC500-T4-1980-L									
AC500-T6-690-L									
AC500-T6-760-L									
AC500-T6-860-L									
AC500-T6-932-L									
AC500-T6-1080-L									
AC500-T6-1200-L									

注: 上述为变频器基准型号, 实际应用选型型号可基于上述型号以及产品画册配置配件介绍进行灵活选型。


变频器安装空间要求



a. 左右空间不不限（无通讯扩展卡）




b. 并机安装间距 $A \geq 50\text{mm}$ （有通讯扩展卡）



上下空间

标准连接图



注 1: AC500 系列变频器直流电抗器为选配/标配内置, 不支持外部连接配置。

注 2: 端子 (X1~X5/PUL) 可支持 NPN 或 PNP 晶体管信号为输入, 偏置电压可选择变频器内部电源 (+24V 端子) 或外部电源 (PLC 端子)。

● 辅助端子输出能力

端子	功能定义	最大输出
+10V	10V 辅助电源输出，与 GND 构成回路。	50mA
A0	模拟量监控输出，与 GND 构成回路。	作为电压类型信号时，最大输出 2mA
+24V	24V 辅助电源输出，与 COM 构成回路。	100mA
Y	集电极开路输出，可程序设定动作对象。	DC24V/50mA
TA/TB/TC	无源接点输出，可程序设定动作对象。	3A/240VAC 5A/30VDC

● 转换开关功能图例及说明

位号	选择位置	功能说明
RS485 OFF <input type="checkbox"/> ON AO-F OFF <input type="checkbox"/> ON AO-I OFF <input type="checkbox"/> ON AO-U OFF <input type="checkbox"/> ON AI1 U <input type="checkbox"/> I AI2 U <input type="checkbox"/> I	485 终端电阻	RS485 拨到 ON，通信接入 120 Ω 终端电阻
	A0 输出-频率	A0 接口 0.0kHz~100.0kHz 频率输出 AO-F 拨到 ON，需外部上拉（一般接 5.1kΩ 上拉到 10V）
	A0 输出-电流	AO-I 拨到 ON，0mA~20mA 电流输出或 4mA~20mA 电流输出
	A0 输出-电压	AO-U 拨到 ON，0V~10V 电压输出
	AI1 输入-电流/电压	AI1 拨到 I：0mA~20mA 输入；AI1 拨到 U：0V~10V 输入
	AI2 输入-电流/电压	AI2 拨到 I：0mA~20mA 输入；AI2 拨到 U：0V~10V 输入

第三章 键盘布局及操作说明

● 键盘展示



液晶键盘

液晶键盘	功能
菜单键 PRG/F1	待机或运行时进入功能菜单界面；在参数修改状态时，按下该键退出修改；待机或运行时长按该键（1 秒），直接进入状态界面。
运行键 RUN	当运行/停止由键盘控制时，按下该键变频器正转。
停车、复位键 STOP	当命令给定通道为键盘控制时，按该键变频器停止运行；可通过参数 F11.03[键盘 stop 键设置]定义其他命令通道是否有效；故障状态按下该键变频器复位。
	数字电位器：顺时针旋转作为上键使用，增加操作值，逆时针旋转作为下键使用，减少操作值。 确认键：修改数值后按下该键确认修改值
左移、右移键 	左右移动操作位
多功能键 PRG/F2	通过参数 F11.02[键盘多功能键选择]选择该键的功能

第四章 参数表

4.1 参数图标说明

◆表示控制模式的图标和术语

图标	内容
V/F	异步电机 V/F 控制模式下有效的参数
SVC	异步电机开环矢量控制下有效的参数
FVC	异步电机闭环矢量控制下有效的参数
PMVF	同步电机 V/F 控制模式下有效的参数
PMSVC	同步电机开环矢量控制模式下有效的参数
PMFVC	同步电机闭环矢量控制模式下有效的参数
SynRM-SVC	同步磁阻电机开环矢量控制模式下有效的参数
SynRM-FVC	同步磁阻电机闭环矢量控制模式下有效的参数

注：控制方式图标没有阴影表示该参数在该控制方式下无效。

◆表示控制模式的图标和术语

图标	内容
RUN	运行中可以修改的参数
STOP	运行中不可以修改的参数
READ	该参数只能读，不能修改

4.2 参数一览表

◆表示本产品参数的种类

参数	名称	参数	名称
F00.0x	环境设定	F07.0x	启动控制
F00.1x	常用参数设定	F07.1x	停机控制
F01.0x	基本指令	F07.2x	直流制动及转速追踪
F01.1x	频率指令	F07.3x	点动
F01.2x	加减速时间	F07.4x	启动、停机频率维持及频率跳跃
F01.4x	PWM 控制	F08.0x	计数及定时
F02.0x	电机基本参数及自学习选择	F08.3x	摆频控制
F02.1x	异步电机高级参数	F09.0x	维护功能
F02.2x	同步电机高级参数	F10.0x	电流保护
F02.3x- F02.4x	编码器参数	F10.1x	电压保护
F02.5x	电机应用参数	F10.2x	辅助保护
F03.0x	速度环	F10.3x	负载保护
F03.1x	电流环及转矩极限	F10.4x	失速保护
F03.2x	转矩优化控制	F10.5x	故障恢复及电机过载保护
F03.3x	磁通优化	F11.0x	按键操作
F03.4x- F03.5x	转矩控制	F11.1x	状态界面循环监视
F03.6x	PM 高频注入	F11.2x	监视参数控制
F03.7x	位置补偿	F11.3x	键盘特殊功能
F03.8x	扩展控制	F12.0x	Modbus 从机参数
F04.0x	V/F 控制	F12.1x	Modbus 主机参数
F04.1x	自定义 V/F 曲线	F12.2x	Modbus 特殊功能
F04.2x	压频分离控制	F12.3x	PROFIBUS-DP 参数
F04.3x	V/F 节能控制	F12.4x	CANopen 参数
F05.0x	数字输入端子	F12.5x-F12.6x	扩展口 EX_A, EX_B 通信
F05.1x	X1-X5 检测延时	F13.00-F13.06	PID 给定及反馈

F05. 2x	数字输入端子动作选择	F13. 07-F13. 24	PID 调节
F05. 3x	PUL 端子	F13. 25-F13. 28	PID 反馈断线判断
F05. 4x	模拟量 (AI) 类型处理	F13. 29-F13. 33	休眠功能
F05. 5x	模拟量 (AI) 线性处理	F14. 00-F14. 14	多段速频率给定
F05. 6x	AI 曲线 1 处理	F14. 15	PLC 运行方式选择
F05. 7x	AI 曲线 2 处理	F14. 16-F14. 30	PLC 运行时间选择
F05. 8x	AI 作为数字输入端子	F14. 31-F14. 45	PLC 方向及加减速时间选择
F06. 0x	AO (模拟量) 输出	F16 组	张力控制
F06. 1x	扩展 AO 输出	C00. xx	基本监控
F06. 2x-F06. 3x	数字、继电器输出	C01. xx	故障监控
F06. 4x	频率检测	C02. xx	应用程序监控
F06. 5x	监控参数比较器输出	C03. xx	维护及张力控制监控
F06. 6x-F06. 7x	虚拟输入输出端子		

4.3 F00 组：环境应用

F00. 0x 组：环境设定

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F00. 00 (0x0000)	参数访问级	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 根据限制参数访问的情况，设置参数访问级。 0：标准参数(Fxx. yy, Cxx. yy) 1：常用参数(F00. 00, Pxx. yy) 2：监视参数(F00. 00, Cxx. yy) 3：已更改参数(F00. 00, Hxx. yy)	0 (0~3)	RUN
F00. 01 (0x0001)	用途选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 可以针对用途设定变频器。 0：通用 1：风机、水泵	0 (0~1)	STOP
F00. 03 (0x0003)	初始化	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器初始化方式。 0：不初始化 11：根据用途选择设定值进行参数（不包含电机参数） 22：所有参数初始化 33：清除故障记录	0 (0~33)	STOP
F00. 04 (0x0004)	键盘参数拷贝	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0：无功能 11：上传参数到键盘 22：下载参数到变频器	0 (0~30)	STOP
F00. 05 (0x0005)	保留			
F00. 06 (0x0006)	保留			
F00. 07 (0x0007)	自由参数 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 使用多台机器时，作为机器编号或者用途模式编号。	0 (0~65535)	RUN
F00. 08 (0x0008)	自由参数 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 使用多台机器时，作为机器编号或者用途模式编号。	0 (0~65535)	RUN

F00. 1x~F00. 3x 组：常用参数设定

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F00. 10~ F00. 39 (0x0010~ 0x0027)	常用参数地址设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位十位：功能参数号 Fxx.yy 中 yy 设定 00~99 百位千位：功能参数号 Fxx.yy 中 xx 设定 00~31	取决于 F00. 01 (0000~2999)	RUN

4.4 F01 组：基本设定

F01. 0x 组：基本指令

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F01. 00 (0x0100)	电机 1 控制方式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 电机 1 的控制方式。 异步电机控制模式： 0：AM-V/F；V/F 控制 1：AM-SVC；开环矢量控制，电流闭环控制 2：AM-FVC；闭环矢量控制 同步电机控制模式： 10：PM-V/F；V/F 控制 11：PM-SVC；开环矢量控制 12：PM-FVC；闭环矢量控制 同步磁阻电机控制模式： 16：纯磁阻电机开环矢量控制 17：纯磁阻电机闭环矢量控制 18：永磁辅助磁阻电机开环矢量控制 19：永磁辅助磁阻电机闭环矢量控制 POWER； 20：V/F-SPLIT；压频分离控制 注：T4 机型 7.5kW 及以上机型，T2 机型 5.5kW 及以上机型， 压频分离功能才有效。 注：同步磁阻电机驱动控制，需采用专用软件方可支持。	0 (0~20)	STOP
F01. 01 (0x0101)	运行命令通道	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用于选择变频器接受运行和停止命令及运行方向的通道。 0：键盘控制 1：端子控制 2：RS485 通信控制 3：选购卡	0 (0~3)	RUN
F01. 02 (0x0102)	频率给定源通道 A	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 变频器设定频率的给定源 A。 0：键盘数字给定频率 1：键盘模拟电位器给定 2：电流/电压模拟量 AI1 给定 3：电流/电压模拟量 AI2 给定 4：保留 5：端子脉冲 PUL 给定 6：RS485 通信给定 7：端子 UP/DW 控制 8：PID 控制给定 9：程序控制 (PLC) 给定 10：选购卡 11：多段速给定	0 (0~11)	RUN

F01.03 (0x0103)	频率给定源通道A增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 频率给定源通道A的增益。	100.0% (0.0%~ 500.0%)	STOP
F01.04 (0x0104)	频率给定源通道B	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 变频器设定频率的给定源通道B, 同[F01.02]	2 (0~11)	RUN
F01.05 (0x0105)	频率给定源通道B增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 频率给定源通道B的增益。	100.0% (0.0%~ 500.0%)	STOP
F01.06 (0x0106)	频率通道B参考源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 频率给定通道B的参考源通过该参数来选择。 0: 以最大输出频率为参考源 1: 以通道A设定频率为参考源	0 (0~1)	RUN
F01.07 (0x0107)	频率给定源选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用于选择变频器设定频率通道A和通道B的组合方式。 0: 通道A 1: 通道B 2: 通道A+通道B 3: 通道A-通道B 4: 通道A、通道B两者最大值 5: 通道A、通道B两者最小值	0 (0~5)	RUN
F01.08 (0x0108)	运行命令捆绑式给定频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 当该参数有效时用于设置每个运行命令通道捆绑频率来源通道。 个位: 键盘命令指令捆绑 十位: 端子命令指令捆绑 百位: 通信命令指令捆绑 千位: 选购卡命令指令捆绑 0: 无捆绑 1: 键盘数字给定频率 2: 键盘模拟电位器给定 3: 电流/电压模拟量 AI1 给定 4: 电流/电压模拟量 AI2 给定 5: 保留 6: 端子脉冲PUL 给定 7: RS485 通信给定 8: 端子UP/DW 控制 9: PID 控制给定 A: 程序控制给定 B: 选购卡 C: 多段速给定 D: 保留	0000 (0000~DDDD)	RUN
F01.09 (0x0109)	键盘数字给定频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用于设定和修改键盘数字设定频率。	50.00Hz (0.00Hz~上限 频率设定)	RUN

F01.1x 组: 频率指令

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F01.10 (0x010A)	最大频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 变频器可以设定的最大频率。	50.00Hz (上限频率~ 500.00Hz)	STOP
F01.11 (0x010B)	上限频率源选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 选择变频器上限频率的给定源。 0: 上限频率数字给定 1: 键盘模拟电位器给定 2: 电流/电压模拟量 AI1 给定 3: 电流/电压模拟量 AI2 给定	0 (0~7)	RUN

		4: 保留 5: 端子脉冲 PUL 给定 6: RS485 通信给定 7: 选购卡		
F01.12 (0x010C)	上限频率数字设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 当 F01.11 设定为 0 时的上限频率给定通道。	50.00Hz (设置频率指令的分辨率~最大频率)	RUN
F01.13 (0x010D)	下限频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 给定频率下限, 对给定频率进行限制。	0.00Hz (0.00Hz~上限频率)	RUN
F01.14 (0x010E)	频率指令分辨率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置频率指令的分辨率。 0: 0.01Hz 1: 0.1Hz 2: 0.1rpm 3: 1rpm 4: 10rpm	0 (0~4)	STOP

F01.2x~F01.3x 组: 加减速时间

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F01.20 (0x0114)	加减速时间基准	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定基准频率以算出加减速时间。 0: 最大频率 1: 固定频率 50Hz 2: 设定频率	0 (0~2)	STOP
F01.21 (0x0115)	加速时间单位	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 加速时间的设定单位。 0: 1s 1: 0.1s 2: 0.01s	2 (0~2)	STOP
F01.22 (0x0116)	加速时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。 1s~65000s (F01.21=0) 0.1s ~ 6500.0s (F01.21=1) 0.01s ~ 650.00s (F01.21=2)	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.23 (0x0117)	减速时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.24 (0x0118)	加速时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.25 (0x0119)	减速时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.26 (0x011A)	加速时间 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.27 (0x011B)	减速时间 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.28 (0x011C)	加速时间 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从 0.00Hz 加速到时间基准频率所需要的时间。	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.29 (0x011D)	减速时间 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输出频率从时间基准频率减速到 0.00Hz 所需要的时间。	机型设定 (0.01s~650.00s)	RUN
F01.30 (0x011E)	S 曲线加减速选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC S 曲线加减速选择是否有效	1 (0~2)	STOP

		0: 无效 1: 有效 2: 柔性 S 曲线		
F01.31 (0x011F)	加速开始 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定加速开始 S 曲线时间。	0.20s (0.00s~ 10.00s)	STOP
F01.32 (0x0120)	加速结束 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定加速结束 S 曲线时间。	0.20s (0.00s~ 10.00s)	STOP
F01.33 (0x0121)	减速开始 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定减速开始 S 曲线时间。	0.20s (0.00s~ 10.00s)	STOP
F01.34 (0x0122)	减速结束 S 曲线 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定减速结束 S 曲线时间。	0.20s (0.00s~ 10.00s)	STOP
F01.35 (0x0123)	加速时间 1 与加速时 间 2 切换频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定加速时间 1 与加速时间 2 的切换频率。	0.00Hz (0.00Hz~最大 频率)	RUN

F01.4x 组: PWM 控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F01.40 (0x0128)	载波频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用来设定变频器 IGBT 的开关频率。	机型设定 (1.0kHz~ 16.0kHz)	RUN
F01.41 (0x0129)	PWM 控制模式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 载波与温度关联 0: 与温度无关 1: 与温度有关 十位: 载波与输出频率关联 0: 与输出频率无关 1: 与输出频率有关 百位: 随机 PWM 使能 0: 禁止 1: V/F 控制下有效 2: 矢量控制下有效 千位: PWM 调制方式 0: 只使用三相调制 1: 两相三相调制自动切换	1111 (0000~1211)	RUN
F01.43 (0x012B)	死区补偿增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 死区补偿的增益	306 (0~512)	RUN
F01.46 (0x012E)	PWM 随机深度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 随机 PWM 有效时, 设定越大, 载波波动越大。	0 (0~20)	RUN

4.5 F02 组: 电机 1 参数**F02.0x 组: 电机基本参数及自学习选择**

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F02.00 (0x0200)	电机类型	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的类型 0: 异步电机 (AM) 1: 永磁同步电机 (PM) 3: 纯同步磁阻电机	0 (0~5)	READ

		5: 永磁辅助磁阻电机		
F02.01 (0x0201)	电机极数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机极数。	4 (2~98)	STOP
F02.02 (0x0202)	电机额定功率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定功率。	机型设定 (0.1kW~ 1000.0kW)	STOP
F02.03 (0x0203)	电机额定频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定频率。	机型设定 (0.01Hz~最大 频率)	STOP
F02.04 (0x0204)	电机额定转速	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定转速。	机型设定 (0rpm~ 65000rpm)	STOP
F02.05 (0x0205)	电机额定电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定电压。	机型设定 (0V~2000V)	STOP
F02.06 (0x0206)	电机额定电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机的额定电流。	机型设定 (0.1A~ 3000.0A)	STOP
F02.07 (0x0207)	电机参数自整定 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 参数自整定结束后, [F02.07] 的值将自动被设置成“0” 0: 无操作 1: 旋转型自学习 2: 静止自学习 3: 定子电阻自学习 4~20: 保留	0 (0~20)	STOP

注: F02.00[电机类型]为同步电机时, F2.04[电机额定转速]由 F2.01[电机极数]和 F2.03[电机额定频率]计算得出, 请正确设置对应参数。计算公式为: $F2.04[\text{电机额定转速}] = 60 * F2.03[\text{电机额定频率}] / (F2.01[\text{电机极数}] / 2)$

F02.1x 组: 异步电机高级参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F02.10 (0x020A)	异步电机空载电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机空载电流的大小。	机型设定 (0.1A~ 3000.0A)	STOP
F02.11 (0x020B)	异步电机定子电阻	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机定子电阻的大小。	机型设定 (0.01mΩ~ 60000mΩ)	STOP
F02.12 (0x020C)	异步电机转子电阻	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机转子电阻的大小。	机型设定 (0.01mΩ~ 60000mΩ)	STOP
F02.13 (0x020D)	异步电机定子漏感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机定子漏感。	机型设定 (0.001mH~ 6553.5mH)	STOP
F02.14 (0x020E)	异步电机定子电感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机定子电感。	机型设定 (0.01mH~ 65535mH)	STOP
F02.15 (0x020F)	定子电阻标么值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定子电阻标么值。	机型设定 (0.01%~ 50.00%)	READ
F02.16 (0x0210)	转子电阻标么值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转子电阻标么值。	机型设定 (0.01%~ 50.00%)	READ

F02.17 (0x0211)	定子漏感标么值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定子漏感标么值。	机型设定 (0.01%~ 50.00%)	READ
F02.18 (0x0212)	定子电感标么值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定子电感标么值。	机型设定 (0.1%~ 999.0%)	READ
F02.19 (0x0213)	F02.11~F02.14 小数点选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 F02.11~F02.14 四个参数的小数点，该参数只读。	0x0000 (0x0000~ 0x2222)	READ

F02.2x 组：同步电机高级参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F02.20 (0x0214)	同步机定子电阻	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机定子电阻。	机型设定 (0.01mΩ~ 60000mΩ)	STOP
F02.21 (0x0215)	同步机 d 轴电感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 d 轴电感。	机型设定 (0.001mH~ 6553.5mH)	STOP
F02.22 (0x0216)	同步机 q 轴电感	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 q 轴电感。	机型设定 (0.001mH~ 6553.5mH)	STOP
F02.23 (0x0217)	同步机反电动势	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机反电动势。只在旋转自整定才会被识别。	机型设定 (0V~1500V)	STOP
F02.24 (0x0218)	同步机编码器 安装角	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机编码器安装角。	机型设定 (0.0°~ 360.0°)	RUN
F02.25 (0x0219)	同步机定子电阻 标么值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机定子电阻标么值。	机型设定 (监控值)	READ
F02.26 (0x021A)	同步机 d 轴电感 标么值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 d 轴电感标么值。	机型设定 (监控值)	READ
F02.27 (0x021B)	同步机 q 轴电感 标么值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步机 q 轴电感标么值。	机型设定 (监控值)	READ
F02.28 (0x021C)	同步电机脉宽系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步电机脉宽系数。	机型设定 (00.00~ 99.99)	STOP
F02.29 (0x021D)	F02.20~F02.22 小 数点选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 F02.20~F02.22 三个参数的小数点。该参数只读。	0x0000 (0x0000~ 0x2222)	READ

F02.3x~F02.4x 组：编码器参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F02.30 (0x021E)	速度反馈编码器 类型	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 普通ABZ编码器(接扩展口EX_B) 1: 旋转变压器(接扩展口EX_B)	0 (0~1)	STOP
F02.31 (0x021F)	编码器方向	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 方向一致 1: 方向相反	0 (0~1)	STOP
F02.32 (0x0220)	ABZ 编码器 Z 脉冲检 出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 关闭 1: 开启(正向检测) 2: 开启(反向检测)	1 (0~2)	STOP
F02.33	ABZ 编码器线数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	1024	STOP

F02.34 (0x0222)	旋转变压器极数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定旋转变压器极数。	2 (2~128)	STOP
F02.35 (0x0223)	编码器传动比分子	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器传动比分子。	1 (1~32767)	RUN
F02.36 (0x0224)	编码器传动比分母	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器传动比分母。	1 (1~32767)	RUN
F02.37 (0x0225)	编码器测速滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器测速滤波时间。	1.0ms (0.0ms~ 100.0ms)	RUN
F02.38 (0x0226)	编码器断线检出时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定编码器断线检出时间。	0.050s (0.010s~ 60.000s)	RUN
F02.47 (0x022F)	Z 脉冲允许偏差	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定Z脉冲允许偏差。	0 (0~65535)	RUN
F02.48 (0x0230)	Z 脉冲学习电流大小	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定Z脉冲学习电流大小。	0 (0~65535)	RUN
F02.49 (0x0231)	编码器调试寄存器	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 开环下可监测PG反馈 0: 无效 1: 有效	0x0000 (0x0000~ 0xFFFF)	RUN

F02.5x~F02.6x 组: 电机应用参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F02.50 (0x0232)	定子电阻启动学习功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 无效 1: 只学习不更新 大于1: 学习且更新	0 (0~3)	STOP
F02.51 (0x0233)	定子电阻启动学习系数1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定子电阻启动学习系数1。	0 (0~1000)	RUN
F02.52 (0x0234)	定子电阻启动学习系数2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定子电阻启动学习系数2。	0 (-20.00%~ 20.00%)	RUN
F02.53 (0x0235)	定子电阻启动学习系数3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定子电阻启动学习系数3。	0 (0~65535)	RUN
F02.60 (0x023C)	同步电机磁极搜索功能	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 闭环矢量 0: 关闭 1: 开启 2: 开启, 只在上电首次启动 十位: 开环矢量 0: 关闭 1: 开启 2: 开启, 只在上电首次启动 百位: V/F 0: 关闭 1: 开启 2: 开启, 只在上电首次启动	0010 (0000~3223)	STOP
F02.61 (0x023D)	磁极搜索电流设定值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定磁极搜索电流设定值。	0.0% (0.0%~ 6553.5%)	STOP

4.6 F03 组: 矢量控制

F03.0x 组: 速度环

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
-------------	----	----	---------------	------

F03.00 (0x0300)	ASR 速度刚性等级	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 刚性等级设置, 等级越高, 速度刚性越好。	32 (0~128)	RUN
F03.01 (0x0301)	ASR 速度刚性模式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC ASR 速度刚性模式。	0x0000 (0x0000~ 0xFFFF)	RUN
F03.02 (0x0302)	ASR (速度环) 比例增益 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR (速度环) 比例增益 1。	10.00 (0.01~100.00)	RUN
F03.03 (0x0303)	ASR (速度环) 积分时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR (速度环) 积分时间 1。	0.100s (0.000s~ 6.000s)	RUN
F03.04 (0x0304)	ASR 滤波时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 滤波时间 1。	0.0ms (0.0ms~ 100.0ms)	RUN
F03.05 (0x0305)	ASR 切换频率 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 切换频率 1。	0.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F03.06 (0x0306)	ASR (速度环) 比例增益 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR (速度环) 比例增益 2。	10.00 (0.01~100.00)	RUN
F03.07 (0x0307)	ASR (速度环) 积分时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR (速度环) 积分时间 2。	0.100s (0.000s~ 6.000s)	RUN
F03.08 (0x0308)	ASR 滤波时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 滤波时间 2。	0.0ms (0.0ms~ 100.0ms)	RUN
F03.09 (0x0309)	ASR 切换频率 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 ASR 切换频率 2。	0.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN

F03.1x 组: 电流环及转矩极限

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.10 (0x030A)	电流环 d 轴 比例增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 d 轴比例增益。	1.000 (0.001~4.000)	RUN
F03.11 (0x030B) RUN	电流环 d 轴 积分增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 d 轴积分增益。	1.000 (0.001~4.000)	RUN
F03.12 (0x030C)	电流环 q 轴 比例增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 q 轴比例增益。	1.000 (0.001~4.000)	RUN
F03.13 (0x030D)	电流环 q 轴 积分增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电流环 q 轴积分增益。	1.000 (0.001~4.000)	RUN
F03.15 (0x030F)	电动状态转矩极限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电动状态转矩极限。	250.0% (0.0%~ 400.0%)	RUN
F03.16 (0x0310)	发电状态转矩极限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定发电状态转矩极限。	250.0% (0.0%~ 400.0%)	RUN
F03.17 (0x0311)	低速时再生转矩限制值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定低速时再生转矩限制值。	0.0% (0.0%~ 400.0%)	RUN
F03.18	低速时转矩限制制动	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	6.00Hz	RUN

(0x0312)	作频率幅度	设定低速时转矩限制动作频率幅度。	(0.00Hz~30.00Hz)	
F03.19 (0x0313)	转矩极限选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位：电动状态转矩极限通道选择 0：键盘数字给定 1：键盘电位器给定（选配外引单行键盘） 2：AI1 3：AI2 4：保留 5：PUL 6：RS485 通信给定（0x3014） 7：选购卡 十位：发电状态转矩极限通道选择 0：键盘数字给定 1：键盘电位器给定（选配外引单行键盘） 2：AI1 3：AI2 4：保留 5：PUL 6：RS485 通信给定（0x3015） 7：选购卡 百位： 0：C00.06 显示电动状态转矩限制值 1：C00.06 显示发电状态转矩限制值 千位：保留	0x0000 (0x0000~0x0177)	RUN

F03.2x 组：转矩优化控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.20 (0x0314)	同步电机低频拉入电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PM 电机开环控制有效，拉入电流越大转矩输出越大。	20.0% (0.0%~50.0%)	RUN
F03.21 (0x0315)	同步电机高频拉入电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PM 电机开环控制有效，拉入电流越大转矩输出越大。	10.0% (0.0%~50.0%)	RUN
F03.22 (0x0316)	同步电机拉入电流频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定值 100.0%对应 F01.10[最大频率]。	10.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F03.23 (0x0317)	异步电机转差补偿	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定异步电机转差补偿。	100.0% (0.0%~250.0%)	RUN
F03.24 (0x0318)	启动转矩初始值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定启动转矩初始值。	0.0% (0.0%~250.0%)	RUN

F03.3x 组：磁通优化

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.30 (0x031E)	弱磁前馈系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定弱磁前馈系数。	10.0% (0.0%~500.0%)	RUN
F03.31 (0x031F)	弱磁控制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定弱磁控制增益。	10.0% (0.0%~500.0%)	RUN
F03.32 (0x0320)	弱磁电流上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定弱磁电流上限。	60.0% (0.0%~250.0%)	RUN
F03.33 (0x0321)	弱磁电压系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定弱磁电压系数。	97.0% (0.0%~120.0%)	RUN
F03.34 (0x0322)	输出功率限制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出功率限制。	250.0% (0.0%~400.0%)	RUN
F03.35 (0x0323)	过励磁制动增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定过励磁制动增益。	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN
F03.36 (0x0324)	过励磁制动限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定过励磁制动限幅。	100.0% (0.0%~250.0%)	RUN
F03.37	节能运行	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0	RUN

(0x0325)		0: 关闭 1: 开启	(0~1)	
F03.38 (0x0326)	节能运行励磁下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能运行励磁下限	50.0% (0.0%~80.0%)	RUN
F03.39 (0x0327)	节能运行滤波系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能运行滤波系数	0.010s (0.000s~ 6.000s)	RUN

F03.4x~F03.5x 组：转矩控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.40 (0x0328)	转矩控制选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 速度控制方式限转矩 1: 转矩控制方式限速度。	0 (0~1)	RUN
F03.41 (0x0329)	转矩指令给定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 通道 A 十位: 通道 B 0: 键盘数字给定 1: 键盘电位器给定 (选配外引单行键盘) 2: 电流/电压模拟量 AI1 给定 3: 电流/电压模拟量 AI2 给定 4: 保留 5: PUL 6: RS485 通信给定 7: 选购卡 8: 保留 9: 张力计算给定 百位: 指令给定方式 0: 通道 A 1: 通道 B 2: 通道 A+通道 B 3: 通道 A-通道 B 4: 通道 A、通道 B 两者最小值 5: 通道 A、通道 B 两者最大值	0000 (0000~0599)	RUN
F03.42 (0x032A)	转矩键盘数字设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩指令给定。	0.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F03.43 (0x032B)	转矩输入下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩输入下限值。	0.00% (0.00%~ 100.00%)	RUN
F03.44 (0x032C)	下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定下限对应值。	0.00% (-250.00%~ 300.00%)	RUN
F03.45 (0x032D)	转矩输入上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩输入上限值。	100.00% (0.00%~ 100.00%)	RUN
F03.46 (0x032E)	上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定上限对应值。	100.00% (-250.00%~ 300.00%)	RUN
F03.47 (0x032F)	转矩滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定低速时转矩限制动作频率幅度。	0.100s (0.000s~ 6.000s)	RUN
F03.52 (0x0334)	输出转矩上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出转矩上限。	150.0% (0.0%~300.0%)	RUN
F03.53 (0x0335)	输出转矩下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出转矩下限。	0.0% (0.0%~300.0%)	RUN

F03.54 (0x0336)	转矩控制正转速度 极限选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 功能码 F03.56 设定 1: 键盘电位器给定 (选配外引单行键盘) × F03.56 2: AI1 × F03.56 3: AI2 × F03.56 4: 保留 5: PUL × F03.56; 6: RS485 通信给定 × F03.56 7: 选购卡 × F03.56 8: 保留	0 (0~8)	RUN
F03.55 (0x0337)	转矩控制反转速度 极限选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 功能码 F03.57 设定 1: 键盘电位器给定 (选配外引单行键盘) × F03.57 2: AI1 × F03.57 3: AI2 × F03.57 4: 保留 5: PUL × F03.57 6: RS485 通信给定 × F03.57 7: 选购卡 × F03.57 8: 保留	0 (0~8)	RUN
F03.56 (0x0338)	转矩控制正转最大 速度限定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩控制正转最大速度限定。	100.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F03.57 (0x0339)	转矩控制反转最大 速度限定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转矩控制反转最大速度限定。	100.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F03.58 (0x033A)	给定转矩增益切换 频率	V/F SVC FVC PMSVC PMFVC 设定给定转矩增益切换频率。	1.00Hz (0.00Hz~ 50.00Hz)	RUN
F03.59 (0x033B)	给定转矩增益	V/F SVC FVC PMSVC PMFVC 设定给定转矩增益。	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN

F03.6x 组: PM 高频注入

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03.60 (0x033C)	高频注入选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PM 电机开环控制有效 0: 禁止 1~5: 使能, 值越大注入频率越大	0 (0~5)	STOP
F03.61 (0x033D)	高频注入电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 注入电压幅度, 相对额定电压, 自学习结果, 一般不需修改。	10.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F03.62 (0x033E)	高频截止频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 高频注入作用频率范围, 相对电机额定频率, 电机转速小于该值时高频注入有效。	10.0% (0.0%~20.0%)	RUN

F03. 7x 组：位置补偿

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03. 70 (0x0346)	位置补偿控制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 速度控制下进行位置补偿控制，可实现零伺服或提高系统刚性	50.0 (0.0~100.0)	RUN
F03. 71 (0x0347)	补偿增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定补偿增益	0.0 (0.0~100.0)	RUN
F03. 72 (0x0348)	补偿限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定补偿限幅值。	0.0% (0.0%~100.0%)	STOP
F03. 73 (0x0349)	补偿作用范围	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定补偿作用范围。	10.0% (0.0%~100.0%)	STOP

F03. 8x 组：扩展控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F03. 80 (0x0350)	同步电机 MTPA 增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步电机 MTPA 增益。	100.0% (0.0%~400.0%)	RUN
F03. 81 (0x0351)	同步电机 MTPA 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定同步电机 MTPA 滤波时间。	1.0ms (0.0ms~ 100.0ms)	RUN

4.7 F04 组：V/F 控制**F04. 0x 组：V/F 控制**

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F04. 00 (0x0400)	线性 V/F 曲线选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 用于选择 V/F 曲线的类型，以满足不同的负载特性的要求。 0：直线 V/F 曲线；1-9：分别为 1.1-1.9 次幂 V/F 曲线； 10：平方 V/F 曲线；11：自定义 V/F 曲线；	0 (0~11)	STOP
F04. 01 (0x0401)	转矩提升	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0.0%：自动转矩提升；0.1%~30.0%：手动转矩提升	机型确定 (0.0%~30.0%)	RUN
F04. 02 (0x0402)	转矩提升截止频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置转矩提升功能的有效范围，当输出频率超过该值时， 转矩提升功能截止。	100.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F04. 03 (0x0403)	转差补偿增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转差补偿增益。	0.0% (0.0%~200.0%)	RUN
F04. 04 (0x0404)	转差补偿限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转差补偿限幅值。	100.0% (0.0%~300.0%)	RUN
F04. 05 (0x0405)	转差补偿滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 转差补偿功能需正确输入电机铭牌参数及进行参数学习， 以实现最佳效果。	0.200s (0.000s~ 6.000s)	RUN
F04. 06 (0x0406)	振荡抑制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 通过调整该值，能够抑制低频谐振，但是不能过大，否则 会导致额外的稳定性问题。	100.0% (0.0%~ 900.0%)	RUN
F04. 07 (0x0407)	振荡抑制滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定振荡抑制滤波时间。	1.0s (0.0s~100.0s)	RUN
F04. 08 (0x0408)	输出电压百分比	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出电压百分比。	100.0% (25.0%~ 120.0%)	STOP

F04. 1x 组: 自定义 V/F 曲线

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F04. 10 (0x040A)	自设定电压 V1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定自设定电压 V1	3. 0% (0. 0%~100. 0%)	STOP
F04. 11 (0x040B)	自设定频率 F1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率 F1	1. 00Hz (0. 00Hz~ 最大频率)	STOP
F04. 12 (0x040C)	自设定电压 V2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V2	28. 0% (0. 0%~100. 0%)	STOP
F04. 13 (0x040D)	自设定频率 F2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率 F2	10. 00Hz (0. 00Hz~ 最大频率)	STOP
F04. 14 (0x040E)	自设定电压 V3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V3	55. 0% (0. 0%~100. 0%)	STOP
F04. 15 (0x040F)	自设定频率 F3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率 F3	25. 00Hz (0. 00Hz~ 最大频率)	STOP
F04. 16 (0x0410)	自设定电压 V4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V4	78. 0% (0. 0%~ 100. 0%)	STOP
F04. 17 (0x0411)	自设定频率 F4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率 F4	37. 50Hz (0. 00Hz~ 最大频率)	STOP
F04. 18 (0x0412)	自设定电压 V5	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定电压 V5	100. 0% (0. 0%~ 100. 0%)	STOP
F04. 19 (0x0413)	自设定频率 F5	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自设定频率 F5	50. 00Hz (0. 00Hz~ 最大频率)	STOP

F04. 2x 组: 压频分离控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F04. 20 (0x0414)	压频分离电压给定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 通道 A 十位: 通道 B 0: 电压百分比设定 1: 键盘电位器给定 (外引单行键盘) 2: 模拟量 AI1 给定 3: 模拟量 AI2 给定 4: 保留 5: 端子脉冲 PUL 给定 6: PID 输出给定 7: RS485 通信给定 8: 选购卡 9: 电压数值设定 百位: 方式 0: 通道 A 1: 通道 B 2: A+B 3: A-B 4: MIN(A, B) 5: MAX(A, B)	0x0000 (0x0000~ 0x0599)	RUN
F04. 21 (0x0415)	压频分离输出电压 百分比设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定压频分离输出电压百分比。100. 0%对应电机额定电压。	0. 00% (0. 00%~ 110. 00%)	RUN

F04.22 (0x0416)	压频分离电压加速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定压频分离电压加速时间。	10.00s (0.00s~ 100.00s)	RUN
F04.23 (0x0417)	压频分离电压减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定压频分离电压减速时间。	10.00s (0.00s~ 100.00s)	RUN
F04.24 (0x0418)	压频分离停机模式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定压频分离停机模式。 0: 输出电压、输出频率加减速互不影响 1: 输出电压降为0V后, 输出频率再下降	0 (0~1)	RUN
F04.25 (0x0419)	压频分离电压数值设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定压频分离输出电压数值。	0.00V (0.00V~ 600.00V)	RUN

F04.3x 组: V/F 节能控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F04.30 (0x041E)	自动节能控制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 关闭 1: 开启	0 (0~1)	STOP
F04.31 (0x041F)	节能降压频率下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能降压频率下限。	15.0Hz (0.0Hz~50.0Hz)	STOP
F04.32 (0x0420)	节能降压电压下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能降压电压下限。	50.0% (20.0%~100.0%)	STOP
F04.33 (0x0421)	节能降压电压调节速率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能降压电压调节速率。	0.010V/ms (0.000V/ms~ 0.200V/ms)	RUN
F04.34 (0x0422)	节能降压电压回升速率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定节能降压电压回升速率。	0.200V/ms (0.000V/ms~ 2.000V/ms)	RUN

4.8 F05 组: 输入端子

F05.0x 组: 数字输入端子功能

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.00 (0x0500)	端子 X1 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	1 (0~95)	STOP
F05.01 (0x0501)	端子 X2 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	2 (0~95)	STOP
F05.02 (0x0502)	端子 X3 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	4 (0~95)	STOP
F05.03 (0x0503)	端子 X4 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	5 (0~95)	STOP
F05.04 (0x0504)	端子 X5 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	6 (0~95)	STOP
F05.05 (0x0505)	端子 X6 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP
F05.06 (0x0506)	端子 X7 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP

F05.07 (0x0507)	端子 X8 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP
F05.08 (0x0508)	端子 X9 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP
F05.09 (0x0509)	端子 X10 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 详见端子 X 的功能	0 (0~95)	STOP

F05.1x 组：数字输入端子检出延时

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.10 (0x050A)	X1 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X1 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.11 (0x050B)	X1 无效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X1 从有效状态转换到无效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.12 (0x050C)	X2 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X2 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.13 (0x050D)	X2 无效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X2 从有效状态转换到无效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.14 (0x050E)	X3 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X3 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.15 (0x050F)	X3 无效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X3 从有效状态转换到无效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.16 (0x0510)	X4 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X4 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.17 (0x0511)	X4 无效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X4 从有效状态转换到无效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.18 (0x0512)	X5 有效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X5 从无效状态转换到有效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.19 (0x0513)	X5 无效检出延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入端子 X5 从有效状态转换到无效状态所对应的 延时时间	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN

F05.2x 组：数字输入端子动作选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.20 (0x0514)	端子控制运行模式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 两线制 1 1: 两线制 2 2: 三线制 1 3: 三线制 2 注：端子接线方式见附录二。	0 (0~3)	STOP
F05.22 (0x0516)	X1~X4 端子特性选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 闭合有效 1: 断开有效 个位: X1 端子 十位: X2 端子 百位: X3 端子 千位: X4 端子	0000 (0000~1111)	RUN

F05.23 (0x0517)	X5~X8 端子特性选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 闭合有效 1: 断开有效 个位: X5 端子 十位: X6 端子 百位: X7 端子 千位: X8 端子	0000 (0000~1111)	RUN
F05.24 (0x0518)	X9~X10 端子特性选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 闭合有效 1: 断开有效 个位: X9 端子 十位: X10 端子	0000 (0000~1111)	RUN
F05.25 (0x0519)	端子 UP/DW 控制选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 频率掉电存储 1: 频率掉电不存储 2: 运行中可调, 停机清零	0 (0~2)	STOP
F05.26 (0x051A)	端子 UP/DW 控制频率增减速率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定端子 UP/DW 控制频率增减速率	0.50Hz/s (0.01Hz/s~ 50.00Hz/s)	RUN
F05.27 (0x051B)	端子紧急停车减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定端子紧急停车减速时间	1.00s (0.01s~650.00s)	RUN

F05.3x 组: PUL 端子

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.30 (0x051E)	PUL 口信号源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: X5 (最大为 5.00kHz) 1: 扩展口 X10 (最大为 100.00kHz) 2: X5 (最大为 100.00kHz)	0 (0~2)	STOP
F05.31 (0x051F)	PUL 输入最小频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PUL 所接受的最小频率, 低于该值的频率信号, 变频器将按最小频率处理。	0.000kHz (0.000kHz~ 500.00kHz)	RUN
F05.32 (0x0520)	PUL 最小频率对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应所设定值的百分比	0.00% (0.00%~ 100.00%)	RUN
F05.33 (0x0521)	PUL 输入最大频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC PUL 所接受的最大频率, 高于该值的频率信号, 变频器将按最大频率处理。	50.00kHz (0.00kHz~ 500.00kHz)	RUN
F05.34 (0x0522)	PUL 最大频率对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应所设定值的百分比	100.00% (0.00%~100.00%)	RUN
F05.35 (0x0523)	PUL 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对输入脉冲信号进行滤波的大小, 用于消除干扰信号。	0.100s (0.000s~9.000s)	RUN
F05.36 (0x0524)	PUL 截止频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 低于该参数的频率, 变频器不再识别。按 0Hz 处理。	0.010kHz (0.000kHz~ 1.000kHz)	RUN

F05.4x 组: 模拟量 (AI) 类型处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.41 (0x0529)	AI1 输入信号类型	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 电压 0.00V ~10.00V 1: 电流 0.00mA~20.00mA	0 (0~1)	RUN
F05.42 (0x052A)	AI2 输入信号类型	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 电压 0.00V ~10.00V 1: 电流 0.00mA~20.00mA	0 (0~1)	RUN

F05.43 (0x052B)	模拟量输入曲线选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: AI1 十位: AI2 0: 直线(默认) 1: 曲线1 2: 曲线2	0000 (0000~0022)	RUN
--------------------	-----------	--	---------------------	-----

F05.5x 组: 模拟量 (AI) 线性处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.50 (0x0532)	AI1 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AI1 端子所接收的信号, 低于该值的电压信号, 按下限值处理。	0.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.51 (0x0533)	AI1 下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比	0.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.52 (0x0534)	AI1 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AI1 端子所接收的信号, 高于该值的电压信号, 按上限值处理。	100.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.53 (0x0535)	AI1 上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比	100.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.54 (0x0536)	AI1 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义对模拟信号进行滤波的大小, 用于消除干扰信号。	0.100s (0.000s~6.000s)	RUN
F05.55 (0x0537)	AI2 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AI2 端子所接收的信号, 低于该值的电压信号, 按下限值处理。	0.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.56 (0x0538)	AI2 下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比。	0.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.57 (0x0539)	AI2 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义 AI2 端子所接收的信号, 高于该值的电压信号, 按上限值处理。	100.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.58 (0x053A)	AI2 上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定对应设定值的百分比。	100.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.59 (0x053B)	AI2 滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 定义对模拟信号进行滤波的大小, 用于消除干扰信号	0.100s (0.000s~6.000s)	RUN

F05.6x 组: AI 曲线 1 处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.60 (0x053C)	曲线 1 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 的下限值	0.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.61 (0x053D)	曲线 1 下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	0.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.62 (0x053E)	曲线 1 拐点 1 输入电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线 1 拐点 1 输入电压	30.0% (0.0%~100.0%)	RUN

F05.63 (0x053F)	曲线1 拐点1 对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	30.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.64 (0x0540)	曲线1 拐点2 输入电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线1 拐点2 输入电压	60.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.65 (0x0541)	曲线1 拐点2 对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	60.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.66 (0x0542)	曲线1 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线1 上限值	100.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.67 (0x0543)	曲线1 上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	100.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN

F05.7x 组: AI 曲线2 处理

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.70 (0x0546)	曲线2 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线2 的下限值	0.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.71 (0x0547)	曲线2 下限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	0.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.72 (0x0548)	曲线2 拐点1 输入电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线2 拐点1 输入电压	30.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.73 (0x0549)	曲线2 拐点1 对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	30.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.74 (0x054A)	曲线2 拐点2 输入电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线2 拐点2 输入电压	60.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F05.75 (0x054B)	曲线2 拐点2 对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	60.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN
F05.76 (0x054C)	曲线2 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定曲线2 上限值	100.00% (0.00%~100.0%)	RUN
F05.77 (0x054D)	曲线2 上限对应设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应设定的百分比	100.00% (-100.00%~ 100.00%)	RUN

F05.8x 组: AI 作为数字输入端子

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F05.80 (0x0550)	AI 作数字输入端子特性选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 低电平有效 1: 高电平有效 个位: AI1 十位: AI2	0000 (0000~1111)	RUN
F05.81 (0x0551)	AI 端子功能选择(当作 X 端子)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0 (0~95)	STOP
F05.82 (0x0552)	AI 高电平设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入设定大于高电平设定即为输入高电平。	70.00% (0.00%~100.00%)	RUN

F05.83 (0x0553)	AI 低电平设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 小于低电平设定即为低电平。	30.00% (0.00%~100.00%)	RUN
F05.84 (0x0554)	AI2 端子功能选择 (当作 X)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 X 端子功能。	0 (0~95)	STOP
F05.85 (0x0555)	AI2 高电平设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 输入设定大于高电平设定即为输入高电平。	70.00% (0.00%~100.00%)	RUN
F05.86 (0x0556)	AI2 低电平设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 小于低电平设定即为低电平。	30.00% (0.00%~100.00%)	RUN

4.9 F06 组：输出端子

F06.0x 组：AO(模拟量)输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.00 (0x0600)	A0 输出方式选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 0V~10V 1: 4.00mA~20.00mA 2: 0.00mA~20.00mA 3: FM 频率脉冲输出	0 (0~3)	RUN
F06.01 (0x0601)	A0 输出量选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 给定频率 1: 输出频率 2: 输出电流 3: 输入电压 4: 输出电压 5: 机械速度 6: 给定转矩 7: 输出转矩 8: PID 给定量 9: PID 反馈量 10: 输出功率 11: 母线电压 12: AI1 输入值 13: AI2 输入值 14: 保留 15: PUL 输入值 16: 模块温度 1 17: 模块温度 2 18: 485 通信给定 19: 虚拟 vY1 功能	0 (0~19)	RUN
F06.02 (0x0602)	A0 输出增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整端子输出模拟量的数值。	100.0% (0.0%~300.0%)	RUN
F06.03 (0x0603)	A0 输出偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 A0 输出偏置, 用于调整端子输出的零点。	0.0% (-10.0%~10.0%)	RUN
F06.04 (0x0604)	A0 输出滤波	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对模拟量信号进行滤波的大小, 用于消除干扰信号。	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN
F06.05 (0x0605)	A0 为 FM 频率输出下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输出信号的下限。	0.20kHz (0.00kHz~ 100.00kHz)	RUN
F06.06 (0x0606)	A0 为 FM 频率输出上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 A0 为 FM 频率输出上限。	50.00kHz (0.00kHz~ 100.00kHz)	RUN

F06.1x 组：扩展 AO 输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.10 (0x060A)	扩展 AO 输出方式选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 0V~10V 1: 4.00 mA~20.00mA 2: 0.00mA~20.00mA 3: 保留	0 (0~3)	RUN
F06.11 (0x060B)	扩展 AO 输出量选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对应扩展 AO 输出量选择, 与 F06.01 选择项相同	1 (0~19)	RUN
F06.12 (0x060C)	扩展 AO 输出增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整端子输出模拟量的数值。	100.0% (0.0%~300.0%)	RUN
F06.13 (0x060D)	扩展 AO 输出偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 AO 输出偏置, 用于调整端子输出的零点。	0.0% (-10.0%~10.0%)	RUN
F06.14 (0x060E)	扩展 AO 输出滤波	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对模拟量信号进行滤波的大小, 用于消除干扰信号。	0.010s (0.000s~6.000s)	RUN

F06.2x~F06.3x 组: 数字、继电器输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.20 (0x0614)	输出端子极性选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: Y 端子 十位: 继电器输出端子 1 百位: 扩展 Y 端子 千位: 继电器输出端子 2 0: 正极性 1: 负极性	0000 (0000~1111)	RUN
F06.21 (0x0615)	输出端子 Y	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 Y 功能	1 (0~63)	RUN
F06.22 (0x0616)	继电器 1 输出 (TA-TB-TC)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 Y 功能	4 (0~63)	RUN
F06.23 (0x0617)	扩展输出端子 Y 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定多功能输出扩展端子 Y 的功能。	0 (0~63)	RUN
F06.24 (0x0618)	扩展继电器 2 功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定多功能输出扩展继电器 2 的功能。	0 (0~63)	RUN
F06.25 (0x0619)	Y 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Y 输出 ON 延迟时间。	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.26 (0x061A)	继电器 1 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定继电器 1 输出 ON 延迟时间。	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.27 (0x061B)	扩展 Y 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定扩展 Y 输出 ON 延迟时间。	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.28 (0x061C)	扩展继电器 2ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定扩展继电器 2 输出 ON 延迟时间。	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.29 (0x061D)	Y 输出 OFF 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Y 输出 OFF 延迟时间。	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.30 (0x061E)	继电器 1 输出 OFF 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定继电器 1 输出 OFF 延迟时间。	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.31 (0x061F)	扩展 Y1 输出 OFF 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定扩展 Y1 输出 OFF 延迟时间。	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN

			60.000s)	
F06.32 (0x0620)	扩展继电器 2 输出 OFF 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定扩展继电器 2 输出 OFF 延迟时间。	0.010s (0.000s~ 60.000s)	RUN

F06.4x 组：频率检测

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.40 (0x0628)	频率检测值 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检测值 1	2.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F06.41 (0x0629)	频率检出幅度 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检出幅度 1	1.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F06.42 (0x062A)	频率检测值 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检测值 2	2.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F06.43 (0x062B)	频率检出幅度 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率检出幅度 2	1.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F06.44 (0x062C)	给定频率到达检出 幅度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定给定频率到达检出幅度	2.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN

F06.5x 组：监控参数比较器输出

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.50 (0x0632)	比较器 1 监视选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位十位：监视参数号 Cxx.yy 中 yy 设定 00~63 百位千位：监视参数号 Cxx.yy 中 xx 设定 00~07	0001 (0000~0763)	RUN
F06.51 (0x0633)	比较器 1 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 1 上限值	(取决于 F06.50)	RUN
F06.52 (0x0634)	比较器 1 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 1 下限值	(取决于 F06.50)	RUN
F06.53 (0x0635)	比较器 1 偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 1 偏置值	(取决于 F06.50)	RUN
F06.54 (0x0636)	发送 CP1 时的动作 选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 继续运行 (仅数字量端子输出) 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行 3: 强制停机	0 (0~3)	RUN
F06.55 (0x0637)	比较器 2 监视选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位十位：监视参数号 Cxx.yy 中 yy 设定 00~63 百位千位：监视参数号 Cxx.yy 中 xx 设定 00~07	0002 (0000~0763)	RUN
F06.56 (0x0638)	比较器 2 上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 2 上限值	(取决于 F06.55)	RUN
F06.57 (0x0639)	比较器 2 下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 2 下限值	(取决于 F06.55)	RUN

F06.58 (0x063A)	比较器 2 偏置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比较器 2 偏置值	(取决于 F06.55)	RUN
F06.59 (0x063B)	发送 CP2 时的动作选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 继续运行 (仅数字量端子输出) 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行 3: 强制停机	0 (0~3)	RUN

F06.6x 组~F06.7x 组: 虚拟输入输出端子

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F06.60 (0x063C)	虚拟 vX1 端子功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0~95)	RUN
F06.61 (0x063D)	虚拟 vX2 端子功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0~95)	RUN
F06.62 (0x063E)	虚拟 vX3 端子功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0~95)	RUN
F06.63 (0x063F)	虚拟 vX4 端子功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见端子 X 功能	0 (0~95)	RUN
F06.64 (0x0640)	vX 端子有效状态来源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 与虚拟 vYn 内部连接 1: 与物理端子 Xn 连接 2: 功能码设定是否有效 个位: 虚拟 vX1 十位: 虚拟 vX2 百位: 虚拟 vX3 千位: 虚拟 vX4	0000 (0000~2222)	RUN
F06.65 (0x0641)	虚拟 vX 端子功能码设定有效状态	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 无效 1: 有效 个位: 虚拟 vX1 十位: 虚拟 vX2 百位: 虚拟 vX3 千位: 虚拟 vX4	0000 (0000~1111)	RUN
F06.66 (0x0642)	虚拟 vY1 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 Y 端子功能	0 (0~63)	RUN
F06.67 (0x0643)	虚拟 vY2 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 Y 端子功能	0 (0~63)	RUN
F06.68 (0x0644)	虚拟 vY3 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 Y 端子功能	0 (0~63)	RUN
F06.69 (0x0645)	虚拟 vY4 输出选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 见 Y 端子功能	0 (0~63)	RUN
F06.70 (0x0646)	vY1 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY1 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.71 (0x0647)	vY2 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY2 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.72 (0x0648)	vY3 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY3 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.73 (0x0649)	vY4 输出 ON 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY4 输出 ON 延迟时间	0.010s (0.000s~60.000s)	RUN
F06.74	vY1 输出 OFF 延迟时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0.010s	RUN

(0x064A)	间	设定 vY1 输出 OFF 延迟时间	(0.000s~ 60.000s)	
F06.75 (0x064B)	vY2 输出 OFF 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY2 输出 OFF 延迟时间	0.010s (0.000s~ 60.000s)	RUN
F06.76 (0x064C)	vY3 输出 OFF 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY3 输出 OFF 延迟时间	0.010s (0.000s~ 60.000s)	RUN
F06.77 (0x064D)	vY4 输出 OFF 延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 vY4 输出 OFF 延迟时间	0.010s (0.000s~ 60.000s)	RUN

4.10 F07 组：运行控制

F07.0x 组：连接控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F07.00 (0x0700)	启动运行方式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 由启动频率启动 1: 先直流制动再从启动频率启动 2: 转速跟踪及方向判断后再启动	0 (0~2)	STOP
F07.01 (0x0701)	启动预励磁时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 只是异步机矢量控制(无 PG)支持预励磁,其它忽略	0.00s (0.00s~60.00s)	STOP
F07.02 (0x0702)	启动频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 给定频率小于该值时,不启动,处于待机状态	0.50Hz (0.00Hz~上限频率数字设定)	STOP
F07.03 (0x0703)	启动保护选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 关闭 1: 开启 个位: 退出异常时的端子启动保护 十位: 退出异常时的点动端子启动保护 百位: 命令通道切换至端子时的端子启动保护 注: 自由停机、紧急停机、强制停机命令有效时默认开启端子启动保护,保护时报 A_runx 警告。	0111 (0000~1111)	STOP
F07.05 (0x0705)	旋转方向选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 运行方向取反 0: 方向不变 1: 方向取反 十位: 运行方向禁止 0: 允许正反命令 1: 只允许正转命令 2: 只允许反转命令 百位: 频率控制命令方向 0: 频率控制方向无效 1: 频率控制方向有效 注: 初始化操作不会恢复该值;参数下载不会改变个位数值	0000 (0000~1121)	STOP
F07.06 (0x0706)	停电再启动动作选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 无效 1: 转速跟踪启动 2: 按启动运行方式启动	0 (0~2)	STOP
F07.07 (0x0707)	停电再启动等待时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停电再启动等待时间	0.50s (0.00s~60.00s)	STOP

F07.1x 组：停机控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F07.10 (0x070A)	停机方式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 减速停机 1: 自由停机	0 (0~1)	RUN

F07.11 (0x070B)	停机检出频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 减速停机时,当变频器输出频率小于该值进入停机状态	0.50Hz (0.00Hz~上限频率数字设定)	RUN
F07.12 (0x070C)	停机再启动极限时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 停机后,再次启动的等待时间	0.00s (0.00s~60.00s)	STOP
F07.15 (0x070F)	不足下限频率动作选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0:按照频率指令运行 1:自由运行停止,进入暂停状态 2:以下限频率运行 3:零速运行	2 (0~3)	RUN
F07.16 (0x0710)	零速力矩保持系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定零速力矩电流,100.0%对应变频器额定电流	60.0% (0.0%~150.0%)	RUN
F07.17 (0x0711)	零速力矩保持时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定零速力矩保持时间	0.0s (0.0s~6000.0s)	RUN
F07.18 (0x0712)	正反转死区时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 正反转切换,零频维持时间	0.0s (0.0s~120.0s)	STOP

F07.2x 组: 直流制动与转速追踪

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F07.20 (0x0714)	启动前制动电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定启动前制动电流	60.0% (0.0%~150.0%)	STOP
F07.21 (0x0715)	启动前制动时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定启动前制动时间	0.0s (0.0s~60.0s)	STOP
F07.22 (0x0716)	直流制动开始频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定直流制动开始频率	1.00Hz (0.00Hz~50.00Hz)	STOP
F07.23 (0x0717)	直流制动电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 基准为变频器额定电流,内部限制不超过电机额定电流	60.0% (0.0%~150.0%)	STOP
F07.24 (0x0718)	停机时直流制动时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机时直流制动时间	0.0s (0.0s~60.0s)	STOP
F07.25 (0x0719)	转速追踪模式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位:搜索方式 0:从最大频率搜索 1:从停机频率搜索 十位:反向搜索 0:关闭 1:开启 百位:搜索源 0:软件搜索 1:硬件搜索	0000 (0000~1111)	STOP
F07.26 (0x071A)	转速追踪时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转速追踪时间	0.50s (0.00s~60.00s)	STOP
F07.27 (0x071B)	转速追踪停机延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转速追踪停机延时	1.00s (0.00s~60.00s)	STOP
F07.28 (0x071C)	转速追踪电流	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定转速追踪电流	120.0% (0.0%~400.0%)	STOP

F07.3x 组: 点动

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F07.30 (0x071E)	点动运行频率设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定点动运行频率	5.00Hz (0.00Hz~最大频率)	RUN
F07.31	点动加速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	10.00s	RUN

(0x071F)		设定点动加速时间	(0.00s~650.00s)	
F07.32 (0x0720)	点动减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定点动减速时间	10.00s (0.00s~650.00s)	RUN
F07.33 (0x0721)	点动 S 曲线选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定点动 S 曲线选择 0: 无效 1: 有效	1 (0~1)	RUN
F07.34 (0x0722)	点动停机方式选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定点动停机方式 0: 按 F7.10 设定方式 1: 只减速停机	0 (0~1)	STOP

F07.4x 组：启动、停机频率维持及跳跃频率

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F07.40 (0x0728)	启动时维持频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 启动维持频率大于启动频率，小于上限数字设定频率	0.50Hz (0.00Hz~上限频率数字设定)	STOP
F07.41 (0x0729)	启动时维持频率 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定值需大于启动频率，不足时按启动频率	0.00s (0.00s~60.00s)	STOP
F07.42 (0x072A)	停机时维持频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机维持频率	0.50Hz (0.00Hz~上限频率数字设定)	STOP
F07.43 (0x072B)	停机时维持频率 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机维持频率时间	0.00s (0.00s~60.00s)	STOP
F07.44 (0x072C)	跳跃频率 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 1	0.00Hz (0.00Hz~最大频率)	RUN
F07.45 (0x072D)	跳跃频率 1 幅度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 1 幅度	0.00Hz (0.00Hz~最大频率)	RUN
F07.46 (0x072E)	跳跃频率 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 2	0.00Hz (0.00Hz~最大频率)	RUN
F07.47 (0x072F)	跳跃频率 2 幅度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定跳跃频率 2 幅度	0.00Hz (0.00Hz~最大频率)	RUN

4.11 F08 组：辅助控制

F08.0x 组：计数及定时

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F08.00 (0x0800)	计数器输入源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 普通 X 端子 1: 输入端子 PUL 2~5: 保留	0 (0~5)	RUN
F08.01 (0x0801)	计数输入分频	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定计数输入分频	0 (0~6000)	RUN
F08.02 (0x0802)	计数器最大值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定计数器最大值	1000 (0~65000)	RUN
F08.03 (0x0803)	计数器设定值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定计数器设定值	500 (0~65000)	RUN

F08.04 (0x0804)	每米脉冲数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 每米对应的计数值	10.0 (0.1~6553.5)	RUN
F08.05 (0x0805)	设定长度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定长度	1000m (0m~65535m)	STOP
F08.06 (0x0806)	实际长度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定实际长度	0m (0m~65535m)	STOP
F08.07 (0x0807)	定时器时间单位	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定时器时间单位 0: 秒(s) 1: 分(min) 2: 小时(h)	0 (0~2)	STOP
F08.08 (0x0808)	定时器设定值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定定时器设定值	0 (0~65000)	STOP

F08.3x 组：摆频控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F08.30 (0x081E)	摆频控制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 摆频控制无效 1: 摆频控制有效	0 (0~1)	STOP
F08.31 (0x081F)	摆频幅度控制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 启动方式 0: 自动 1: 端子手动 十位: 摆幅度控制 0: 相对中心频率 1: 相对最大频率。 百位: 预置频率使能 0: 不使能 1: 使能	0000 (0000~0111)	STOP
F08.32 (0x0820)	摆频预置频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定摆频预置频率	0.00Hz (0.00Hz~ 最大限频率)	STOP
F08.33 (0x0821)	摆频预置频率等待 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定摆频预置频率等待时间	0.0s (0.0s~3600.0s)	STOP
F08.34 (0x0822)	摆频幅值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定摆频幅值	10.0% (0.0%~50.0%)	STOP
F08.35 (0x0823)	突跳频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定突跳频率	10.0% (0.0%~50.0%)	STOP
F08.36 (0x0824)	三角波上升时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定三角波上升时间	5.00s (0.00s~ 650.00s)	STOP
F08.37 (0x0825)	三角波下降时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定三角波下降时间	5.00s (0.00s~ 650.00s)	STOP

4.12 F09 组：辅助控制 2**F09.0x 组：维护功能**

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F09.02 (0x0902)	器件维护报警选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 冷却风扇 0: 无效 1: 有效 十位: 主继电器 0: 无效 1: 有效 百位: 保留 千位: 保留	0x0000 (0x0000~ 0x1111)	RUN
F09.03 (0x0903)	冷却风扇维护设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 以小时为单位进行设定, 更换新风扇时, 将其设为 0。	0 (0~65535)	STOP

F09.04 (0x0904)	主继电器维护设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 更换主继电器时, 将其设为 0.0%。	0.0% (0.0%~150.0%)	STOP
--------------------	----------	---	-----------------------	------

4.13 F10 组: 保护参数

F10.0x 组: 电流保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.00 (0x0A00)	过流抑制功能	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 自动限定输出电流不超过设定的过流抑制点, 防止电流过大触发过流故障。 0: 抑制一直有效 1: 加减速有效, 恒速无效	0 (0~1)	RUN
F10.01 (0x0A01)	过流抑制点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定负载电流限幅水平, 100%对应电机额定电流。	160.0% (0.0%~300.0%)	RUN
F10.02 (0x0A02)	过流抑制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定过流抑制的响应效果。	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN
F10.03 (0x0A03)	电流保护设置 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置电流相关的保护功能是否开启 个位: 逐波限流 (CBC) 0: 关闭 1: 开启 十位: OC 保护干扰抑制 0: 正常 1: 一级干扰抑制 2: 二级干扰抑制 百位: SC 保护干扰抑制 0: 正常 1: 一级干扰抑制 2: 二级干扰抑制 千位: 保留	0001 (0000~f221)	STOP
F10.04 (0x0A04)	电流保护设置 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 三相电流和保护选择 0: 关闭 1: 开启 十位: 三相电流失衡保护判断, 输出故障 E. oLF4。 0: 关闭 1: 开启	0001 (0000~0011)	STOP
F10.05 (0x0A05)	电流失衡判断阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 三相电流中最大相与最小相的比值, 与该设定值比较来判断电流失衡故障。	160% (0%~500%)	STOP
F10.06 (0x0A06)	电流失衡滤波系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 电流波动大的现场, 需将该参数值增加。	2.0s (0.0s~60.0s)	STOP

F10.1x 组: 电压保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.11 (0x0A0B)	母线过压抑制功能	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 母线电压大于过压抑制点时将减缓或停止加、减速, 防止报过压故障 个位: 过压抑制功能 0: 关闭 1: 开启 十位: 过励磁功能 0: 关闭 1: 减速中开启 2: 运行中开启	0011 (0000~0021)	STOP
F10.12 (0x0A0C)	母线过压抑制点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的触发过压抑制功能的母线电压值	T4: 750V S2: 370V (0V~过压点) T4 过压点: 820V S2 过压点: 400V	STOP
F10.13	母线过压抑制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	100.0%	RUN

(0x0A0D)		设定过压抑制的响应效果	(0.0%~500.0%)	
F10.14 (0x0A0E)	能耗制动使能	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定能耗制动功能是否开启 0: 关闭 1: 开启, 但关闭过压抑制功能 2: 开启, 同时开启过压抑制功能	2 (0~2)	RUN
F10.15 (0x0A0F)	能耗制动动作电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定能耗制动动作电压, 母线电压大于该值时能耗制动开始动作	T4: 740V S2: 360V (0V~过压点) T4 过压点: 820V S2 过压点: 400V	RUN
F10.16 (0x0A10)	母线欠压抑制功能	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 母线电压低于欠压抑制点时自动调节运行频率抑制母线电压降低, 防止报欠压故障 0: 关闭 1: 开启	0 (0~1)	STOP
F10.17 (0x0A11)	母线欠压抑制点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的触发欠压抑制功能的母线电压值	T4: 430V S2: 240V (0V~过压点) T4 过压点: 820V S2 过压点: 400V	STOP
F10.18 (0x0A12)	母线欠压抑制增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定欠压抑制的响应效果	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN
F10.19 (0x0A13)	母线欠压保护点	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的母线电压允许的下限电压, 低于该值变频器报欠压故障	T4: 320V S2: 190V (0V~过压点) T4 过压点: 820V S2 过压点: 400V	STOP

F10.2x 组: 辅助保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.20 (0x0A14)	输入、输出缺相保护选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定输入、输出缺相保护功能是否开启 个位: 输出缺相保护功能 0: 关闭 1: 开启 十位: 输入缺相保护功能 0: 关闭 1: 开启, 检测到输入缺相报警 A. iLF, 继续运行 2: 开启, 检测到输入缺相报故障 E. iLF, 自由停机 百位: 保留 千位: 保留	0021 (000~1121)	STOP
F10.21 (0x0A15)	输入缺相阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定的输入缺相检测功能的电压检测百分比, 100%对应额定母线电压	10.0% (0.0%~30.0%)	STOP
F10.22 (0x0A16)	接地短路保护的选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器输出以及变频器散热风扇接地短路保护功能是否开启 个位: 输出对地短路保护功能 0: 关闭 1: 开启 2: 运行前检测 十位: 风扇对地短路保护功能 0: 关闭 1: 开启	0111 (0000~0112)	STOP

		百位：风扇对地短路保护功能 0：关闭 1：开启		
F10.23 (0x0A17)	风扇 ON/OFF 控制选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器散热风扇运转方式 0：变频器上电后风扇运转 1：停机后风扇运行与温度相关，运行即运转 2：停机后风扇经 F10.24 时间后停止，运行与温度相关	1 (0~2)	RUN
F10.24 (0x0A18)	风扇控制延迟时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定从解除运行指令到冷却风扇停止运行的时间	30.00s (0.00s~ 600.00s)	STOP
F10.25 (0x0A19)	变频器过热 oH1 预警 检出水平	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器过热预警的温度值，大于该值报过热警告	80.0°C (0.0°C~ 100.0°C)	RUN
F10.26 (0x0A1A)	电机过热保护选择 (扩展卡)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 使用 IO 扩展卡时，设定电机过热保护相关功能。 个位：电机温度传感器类型 0：PT1000 1：KTY84 IO 扩展卡拨码开关拨到 KTY，F10.26 有效； IO 扩展卡拨码开关拨到 PT100，PT100 传感器有效。	0x01 (0x00~0x01)	RUN
F10.27 (0x0A1B)	电机过热报警水平 (扩展卡)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器过热故障的温度值，大于该值报过热故障。	110.0°C (0.0°C~ 200.0°C)	RUN
F10.28 (0x0A1C)	电机过热警告水平 (扩展卡)	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器过热警告的温度值，大于该值报过热警告。	90.0°C (0.0°C~ F10.27)	RUN

F10.3x 组：负载保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.32 (0x0A20)	负载预警检出设置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器负载预警检出方式及此时的预警方式 个位：负载预警检出 1 设置 0：不检测 1：检测负载过大 2：仅在恒速检测负载过大 3：检测负载不足 4：仅在恒速检测负载不足 十位：负载预警检出 1 时预警设置 0：继续运行，报 A. LD1 1：自由停机，报 E. LD1 百位：负载预警检出 2 设置 0：不检测 1：检测负载过大 2：仅在恒速检测负载过大 3：检测负载不足 4：仅在恒速检测负载不足 千位：负载预警检出 2 时预警设置 0：继续运行，报 A. LD1 1：自由停机，报 E. LD1	0000 (0000~1414)	STOP
F10.33 (0x0A21)	负载预警检出水平 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定负载预警 1 的检出值 V/F 控制时，该值 100%对应电机额定电流 矢量控制时，该值 100%对应电机额定输出转矩	130.0% (0.0%~200.0%)	STOP
F10.34 (0x0A22)	负载预警检出时间 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出负载预警 1 的持续时间，负载大于负载预警检出水平后持续该时间，检出负载预警 1	5.0s (0.0s~60.0s)	STOP

F10.35 (0x0A23)	负载预警检出水平 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定负载预警 2 的检出值 V/F 控制时, 该值 100%对应电机额定电流 矢量控制时, 该值 100%对应电机额定输出转矩	30.0% (0.0%~200.0%)	STOP
F10.36 (0x0A24)	负载预警检出时间 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出负载预警 2 的持续时间, 负载大于负载预警检出水平后持续该时间, 检出负载预警 2	5.0s (0.0s~60.0s)	STOP

F10.4x 组: 失速保护

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.40 (0x0A28)	速度偏差过大保护动作	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机给定速度和反馈速度偏差过大时的预警检出方式选择及报警方式选择 个位: 检出选择 0: 不检测 1: 仅在恒速检测 2: 一直检测 十位: 报警选择 0: 自由停机并报故障 1: 报警并继续运行	0000 (0000~0012)	STOP
F10.41 (0x0A29)	速度偏差过大检出阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定速度偏差过大的检出值, 该值 100%对应 F01.10[最大频率]。	10.0% (0.0%~60.0%)	STOP
F10.42 (0x0A2A)	速度偏差过大检出时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出速度偏差过大检出时间, 给定速度和反馈速度偏差大于 F10.41 且持续该时间, 检出速度偏差过大预警。	2.0s (0.0s~60.0s)	STOP
F10.43 (0x0A2B)	飞速保护动作	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机飞速时的预警检出方式选择及报警方式选择 个位: 检出选择 0: 不检测 1: 仅在恒速检测 2: 一直检测 十位: 报警选择 0: 自由停机并报故障 1: 报警并继续运行	0002 (0000~0012)	STOP
F10.44 (0x0A2C)	飞速检出阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定飞速预警检出值, 该值 100%对应 F01.10[最大频率]	110.0% (0.0%~150.0%)	STOP
F10.45 (0x0A2D)	飞速检出时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定检出飞速的持续时间, 反馈速度大于 F10.44 且持续该时间, 检出飞速预警	0.100s (0.000s~2.000s)	STOP

F10.5x 组: 故障恢复保护及电机过载

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F10.50 (0x0A32)	故障自恢复次数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定允许执行的故障自恢复次数。 注: 该值为 0 表示关闭故障自恢复功能, 否则表示开启该功能。	0 (0~10)	STOP
F10.51 (0x0A33)	故障自恢复间隔时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定变频器出现故障后到每次复位前的等待时间。	1.0s (0.0s~100.0s)	STOP
F10.52 (0x0A34)	故障已恢复次数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 表示已经执行的故障自恢复次数, 该参数为只读参数。	0	READ

F10.55 (0x0A37)	电机过载模型	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 普通电机 1: 变频电机(50Hz) 2: 变频电机(60Hz) 3: 无散热风扇电机	0 (0~3)	RUN
F10.56 (0x0A38)	电机绝缘等级	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 绝缘等级 A 1: 绝缘等级 E 2: 绝缘等级 B 3: 绝缘等级 F 4: 绝缘等级 H 5: 特殊等级 S	3 (0~5)	STOP
F10.57 (0x0A39)	电机的工作制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0-1: S1 工作制(连续工作) 2: S2 工作制 3-9: 对应 S3-S9	0 (0~9)	STOP
F10.58 (0x0A3A)	电机过载起始阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 电机过载起始阈值, 实际电流大于该值累计增加过流量。	105.0% (0.0%~130.0%)	STOP
F10.59 (0x0A3B)	电机过载电流系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 电机过载计算电流=实际电流*电机过载电流系数。	100.0% (0.0%~250.0%)	STOP

4.14 F11 组: 键盘参数

F11.0x 组: 按键操作

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F11.00 (0x0B00)	按键锁定选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 不锁定 1: 键盘功能参数修改锁定 2: 功能参数及非启停键锁定 3: 功能参数及按键全锁定	0 (0~3)	RUN
F11.01 (0x0B01)	按键锁定密码	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定按键锁定密码	0 (0~65535)	RUN
F11.02 (0x0B02)	键盘多功能键选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 无效 1: 反转运行键 2: 正转点动运行键 3: 反转点动运行键 4: 键盘命令通道与端子命名通道相互切换 5: 键盘命令通道与通信命名通道相互切换 6: 端子命令通道与通信命名通道相互切换 7: 键盘、端子、通信命令通道循环切换	0 (0~7)	STOP
F11.03 (0x0B03)	键盘 STOP 键设置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 非键盘控制方式无效 1: 非键盘控制方式按停机方式停机 2: 非键盘控制方式按自由方式停机	0 (0~2)	STOP
F11.04 (0x0B04)	状态界面上下键(旋钮)功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 键盘上下键修改选择 0: 无效 1: 用于调整频率键盘给定 F01.09 2: 用于调整 PID 键盘给定 F13.01 3: 键盘上下键修改参数号设定 十位: 掉电存储 0: 频率掉电不存储 1: 频率掉电存储 百位: 动作限制 0: 运行停机可调	0011 (0000~0213)	STOP

		1: 只在运行中可调, 停机保持 2: 运行中可调, 停机清零		
F11.05 (0x0B05)	上下键快捷更改参数码设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位十位: 功能参数号 Fxx.yy 中 yy 设定 00~99 百位千位: 功能参数号 Fxx.yy 中 xx 设定 00~15	0109 (0000~2999)	RUN
F11.06 (0x0B06)	键盘命令键选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 内置、外置键盘按键命令 (运行命令、停机/复位命令) 0: 外置优先, 当外置有效时, 内置无效 1: 内置优先, 当内置有效时, 外置无效 2: 内外置都有效, 停机/复位命令优先: 正转与反转同时有效时, 作为停机命令。 十位: 保留 百位: 保留 千位: 保留	0000 (0000~2122)	STOP

F11.1x 组: 状态界面循环监视

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F11.10 (0x0B0A)	状态界面左移、右移键功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 左移键调整第一行监视 0: 无效 1: 有效 十位: 右移键调整第二行监视 0: 无效 1: 有效 左/右移键无效时, 重新上电后监控显示值显示为参数 1。	0011 (0000~0011)	STOP
F11.11 (0x0B0B)	键盘第一行循环显示参数 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位十位: 监视参数号 Cxx.yy 中 yy 设定 00~63 百位千位: 监视参数号 Cxx.yy 中 xx 设定 00~07	0000 (0000~0763)	RUN
F11.12 (0x0B0C)	键盘第一行循环显示参数 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0001 (0000~0763)	RUN
F11.13 (0x0B0D)	键盘第一行循环显示参数 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0002 (0000~0763)	RUN
F11.14 (0x0B0E)	键盘第一行循环显示参数 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0011 (0000~0763)	RUN
F11.15 (0x0B0F)	键盘第二行循环显示参数 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0002 (0000~0763)	RUN
F11.16 (0x0B10)	键盘第二行循环显示参数 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0004 (0000~0763)	RUN
F11.17 (0x0B11)	键盘第二行循环显示参数 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0010 (0000~0763)	RUN
F11.18 (0x0B12)	键盘第二行循环显示参数 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0012 (0000~0763)	RUN

F11.2x 组: 监视参数控制

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
-------------	----	----	---------------	------

F11.20 (0x0B14)	键盘显示项设置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位：输出频率显示选择 0：目标频率 1：运行频率 >=2：目标频率，滤波深度随该值变大 十位：保留 百位：功率显示量纲 0：功率显示百分比(%) 1：功率显示千瓦(kW) 千位：保留	0x0002 (0x0000~ 0x111F)	RUN
F11.21 (0x0B15)	转速显示系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整C00.05转速的显示。	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN
F11.22 (0x0B16)	功率显示系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 调整C00.10输出功率的显示。	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN
F11.23 (0x0B17)	监控参数组显示选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位：保留 十位：C05显示选择 0：根据控制方式自动切换 1：V/F方式相关参数 2：V/C方式相关参数 百位：C00.40~C00.63显示选择 0：不显示 1：显示 千位：通信故障码切换使能 0：不使能 1：使能，485通信时故障码切换到和AC300一致 2：使能，485通信时故障码切换到和AC70一致	0x0000 (0x0000~ 0xFFFF)	RUN
F11.24 (0x0B18)	监控参数滤波选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位：输出电流显示滤波 0~F：值越大滤波越深	0x0002 (0x0000~ 0x000F)	RUN
F11.25 (0x0B19)	电机自学习时显示选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机自学习时显示选择 0：显示自学习过程状态 1：不显示自学习过程状态	0 (0~1)	STOP
F11.27 (0x0B1B)	故障显示选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位：故障自恢复时显示故障 0：不显示 1：显示	0x0001 (0x0000~ 0x0001)	RUN

F11.3x组：键盘特殊功能

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F11.31 (0x0B1F) RUN	键盘电位器下限电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定键盘电位器的下限电压(选配外引单行键盘有效)。	0.50V (0.00V~3.00V)	RUN
F11.32 (0x0B20) RUN	键盘电位器下限对应值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定键盘电位器的下限对应值(选配外引单行键盘有效)。	0.00% (0.00%~ 100.00%)	RUN
F11.33 (0x0B21) RUN	键盘电位器上限电压	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定键盘电位器的上限电压(选配外引单行键盘有效)。	2.80V (0.00V~ 3.00V)	RUN
F11.34 (0x0B22) RUN	键盘电位器上限对应值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定键盘电位器的上限对应值(选配外引单行键盘有效)。	100.00% (0.00%~ 100.00%)	RUN

F11.35 (0x0B23) STOP	键盘电位器选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置键盘电位器通道。 0: 保留 1: 外置键盘电位器	1 (0~1)	STOP
----------------------------	---------	--	------------	------

4.15 F12 组：通信参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.00 (0x0C00)	主从选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 从机 1: 主机	0 (0~1)	STOP
F12.01 (0x0C01)	Modbus 通信地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 针对不同的从站设定不同值	1 (1~247)	STOP
F12.02 (0x0C02)	通信波特率选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 1200 bps 1: 2400 bps 2: 4800 bps 3: 9600 bps 4: 19200 bps 5: 38400 bps 6: 57600 bps	3 (0~6)	STOP
F12.03 (0x0C03)	Modbus 通信数据格式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: (N, 8, 1) 无校验, 数据位: 8, 停止位: 1 1: (E, 8, 1) 偶校验, 数据位: 8, 停止位: 1 2: (O, 8, 1) 奇校验, 数据位: 8, 停止位: 1 3: (N, 8, 2) 无校验, 数据位: 8, 停止位: 2 4: (E, 8, 2) 偶校验, 数据位: 8, 停止位: 2 5: (O, 8, 2) 奇校验, 数据位: 8, 停止位: 2	0 (0~5)	STOP
F12.04 (0x0C04)	Modbus 通信传输回应处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 写操作有回应 1: 写操作无回应	0 (0~1)	RUN
F12.05 (0x0C05)	Modbus 通信应答延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Modbus 通信应答延时	0ms (0 ms~5000ms)	RUN
F12.06 (0x0C06)	Modbus 通信超时故障时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Modbus 通信超时故障时间	1.0s (0.1s~100.0s)	RUN
F12.07 (0x0C07)	通信断线处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 不检测超时故障 1: 故障并自由停车 2: 警告并继续运行 3: 强制停机	0 (0~3)	RUN
F12.08 (0x0C08)	接收数据 (地址 0x3000) 零偏	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对地址 0x3000 通信数据进行偏置校正。	0.00 (-100.00~100.00)	RUN
F12.09 (0x0C09)	接收数据 (地址 0x3000) 增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对地址 0x3000 通信数据进行线性校正。	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN

F12.0x 组：Modbus 从机参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.00 (0x0C00)	主从选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 从机 1: 主机	0 (0~1)	STOP
F12.01 (0x0C01)	Modbus 通信地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 针对不同的从站设定不同值	1 (1~247)	STOP
F12.02 (0x0C02)	通信波特率选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 1200 bps 1: 2400 bps 2: 4800 bps 3: 9600 bps 4: 19200 bps 5: 38400 bps 6: 57600 bps	3 (0~6)	STOP

F12.03 (0x0C03)	Modbus 通信数据格式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: (N, 8, 1)无校验, 数据位: 8, 停止位: 1 1: (E, 8, 1)偶校验, 数据位: 8, 停止位: 1 2: (O, 8, 1)奇校验, 数据位: 8, 停止位: 1 3: (N, 8, 2)无校验, 数据位: 8, 停止位: 2 4: (E, 8, 2)偶校验, 数据位: 8, 停止位: 2 5: (O, 8, 2)奇校验, 数据位: 8, 停止位: 2	0 (0~5)	STOP
F12.04 (0x0C04)	Modbus 通信传输回应处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 写操作有回应 1: 写操作无回应	0 (0~1)	RUN
F12.05 (0x0C05)	Modbus 通信应答延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Modbus 通信应答延时	0ms (0 ms~5000ms)	RUN
F12.06 (0x0C06)	Modbus 通信超时故障时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 Modbus 通信超时故障时间	1.0s (0.1s~100.0s)	RUN
F12.07 (0x0C07)	通信断线处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 不检测超时故障 1: 故障并自由停车 2: 警告并继续运行 3: 强制停机	0 (0~3)	RUN
F12.08 (0x0C08)	接收数据 (地址 0x3000) 零偏	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对地址 0x3000 通信数据进行偏置校正。	0.00 (-100.00~100.00)	RUN
F12.09 (0x0C09)	接收数据 (地址 0x3000) 增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 对地址 0x3000 通信数据进行线性校正。	100.0% (0.0%~500.0%)	RUN

F12.1x 组: Modbus 主机参数

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.10 (0x0C0A)	主机循环发送参数选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个、十、百、千位 0: 无效 1: 主机运行命令 2: 主机给定频率 3: 主机输出频率 4: 主机上限频率 5: 主机给定转矩 6: 主机输出转矩 7: 保留 8: 保留 9: 主机 PID 给定 A: 主机 PID 反馈 B: 保留 C: 有功电流分量	0x0031 (0x0000~0xCCCC)	RUN
F12.11 (0x0C0B)	频率给定自定义地址设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定频率给定自定义地址	0x0000 (0x0000~0xFFFF)	RUN
F12.12 (0x0C0C)	命令给定自定义地址设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定自定义地址	0x0000 (0x0000~0xFFFF)	RUN
F12.13 (0x0C0D)	命令给定为正转运行命令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为正转运行命令值	0x0001 (0x0000~0xFFFF)	RUN
F12.14 (0x0C0E)	命令给定为反转运行命令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为反转运行命令值	0x0002 (0x0000~0xFFFF)	RUN
F12.15 (0x0C0F)	命令给定为停机命令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为停机命令值	0x0005 (0x0000~0xFFFF)	RUN
F12.16 (0x0C10)	命令给定为复位命令值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定命令给定为复位命令值	0x0007 (0x0000~0xFFFF)	RUN

F12.19 (0x0C13)	主机发送命令选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 主机发送命令选择。 0: 发送运行命令 1: 发送运行状态	0 (0~1)	RUN
--------------------	----------	--	------------	-----

F12.2x 组: Modbus 特殊功能

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.20 (0x0C14)	RJ45 接口通信方式选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 双行键盘通信 1: ModBus 从机 (相关参数通过 F12.2x 设定) 2: ModBus 主机 (发送参数通过 F12.1x 设定) 3: 伟创自定义	0 (0~3)	STOP
F12.21 (0x0C15)	RJ45 接口通信地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC RJ45 接口为 Modbus 通信时的从机地址。	1 (1~247)	STOP
F12.22 (0x0C16)	RJ45 接口通信波特率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC RJ45 接口为 Modbus 通信时的波特率。 0: 1200 bps 1: 2400 bps 2: 4800 bps 3: 9600 bps 4: 19200 bps 5: 38400 bps	3 (0~5)	STOP
F12.23 (0x0C17)	RJ45 接口数据格式	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC RJ45 接口为 Modbus 通信时的数据格式。 0: (N, 8, 1) 无校验, 数据位: 8, 停止位: 1 1: (E, 8, 1) 偶校验, 数据位: 8, 停止位: 1 2: (O, 8, 1) 奇校验, 数据位: 8, 停止位: 1 3: (N, 8, 2) 无校验, 数据位: 8, 停止位: 2 4: (E, 8, 2) 偶校验, 数据位: 8, 停止位: 2 5: (O, 8, 2) 奇校验, 数据位: 8, 停止位: 2	0 (0~5)	STOP
F12.24 (0x0C18)	RJ45 接口传输响应处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC RJ45 接口为 Modbus 通信时的传输响应处理。 0: 写操作有响应 1: 写操作无响应	0 (0~1)	RUN
F12.25 (0x0C19)	RJ45 接口通信应答延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC RJ45 接口为 Modbus 通信时的应答延时。	0ms (0ms~5000ms)	RUN
F12.26 (0x0C1A)	RJ45 接口通信超时故障时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC RJ45 接口为 Modbus 通信时的超时故障时间。	1.0s (0.1s~100.0s)	RUN
F12.27 (0x0C1B)	RJ45 接口通信断线处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC RJ45 接口为 Modbus 通信时断线处理。 0: 不检测超时故障 1: 故障并自由停车 2: 警告并继续运行 3: 强制停机	0 (0~3)	RUN

F12.3x 组: PROFIBUS-DP

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.30 (0x0C1E)	DP 卡地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定通信地址	1 (1~247)	RUN
F12.32 (0x0C20)	DP 主从通信故障动作	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC DP 主从通信故障动作选择 0: 不检测超时故障 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行	0 (0~2)	STOP

注: 扩展卡不允许带电插拔。

F12.4x 组: CANopen

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
-------------	----	----	---------------	------

F12.40 (0x0C28)	CAN 方式选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 从站 1: 伟创自定义主站	1 (0~1)	RUN
F12.41 (0x0C29)	通信地址	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定做从站时的地址	1 (1~247)	RUN
F12.42 (0x0C2A)	通信波特率选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 20kbps 1: 50kbps 2: 100kbps 3: 125kbps 4: 250kbps 5: 500kbps 6: 1Mbps	3 (0~6)	RUN
F12.43 (0x0C2B)	CAN 主从通信故障动作	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC CAN 主从通信故障动作选择 0: 不检测超时故障 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行	0 (0~2)	RUN

注: 扩展卡不允许带电插拔。

F12.5x 组~F12.6x 组: 扩展口 EX_A, EX_B 通信

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F12.50 (0x0C32)	扩展口通信断线处理	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: EX_A 口断线动作模式 0: 不检测 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行 十位: EX_B 口断线动作模式 0: 不检测 1: 报警并自由停车 2: 警告并继续运行	0000 (0000~0022)	RUN
F12.51 (0x0C33)	扩展口 EX_A 参数更新	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 无更新 1: 上电已更新过初始值 2: 扩展口 EX_A 参数恢复初始值	0 (0~2)	RUN
F12.52 (0x0C34)	扩展口 EX_B 参数更新	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 无更新 1: 上电已经更新过初始值 2: 扩展口 EX_B 参数恢复初始值	0 (0~2)	RUN
F12.53 (0x0C35)	扩展口 EX_A 监控帧地址组 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位十位: 地址低 8 位 00~63 百位千位: 地址高 8 位 00~07	0001 (0000~0763)	RUN
F12.54 (0x0C36)	扩展口 EX_A 监控帧地址组 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0002 (0000~0763)	RUN
F12.55 (0x0C37)	扩展口 EX_A 监控帧地址组 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0007 (0000~0763)	RUN
F12.56 (0x0C38)	扩展口 EX_A 监控帧地址组 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0011 (0000~0763)	RUN
F12.57 (0x0C39)	扩展口 EX_B 监控帧地址组 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0001 (0000~0763)	RUN
F12.58 (0x0C3A)	扩展口 EX_B 监控帧地址组 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0002 (0000~0763)	RUN
F12.59 (0x0C3B)	扩展口 EX_B 监控帧地址组 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0007 (0000~0763)	RUN
F12.60 (0x0C3C)	扩展口 EX_B 监控帧地址组 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 同上	0011 (0000~0763)	RUN

注: 扩展卡不允许带电插拔。

4.16 F13 组: 过程 PID 控制

F13.00~F13.06: PID 给定及反馈

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
-------------	----	----	---------------	------

F13.00 (0x0D00)	PID 控制器给定 信号源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 键盘数字 PID 给定 1: 键盘模拟电位器给定 2: 电流/电压模拟量 AI1 给定 3: 电流/电压模拟量 AI2 给定 4: 保留 5: 端子脉冲 PUL 给定 6: RS485 通信给定 7: 选购卡 8: 端子选择 9: 通信给定有功电流	0 (0~9)	RUN
F13.01 (0x0D01)	键盘数字 PID 给定/ 反馈	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定键盘数字 PID 给定/反馈值	50.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F13.02 (0x0D02)	PID 给定变化时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 给定变化时间	1.00s (0.00s~ 60.00s)	RUN
F13.03 (0x0D03)	PID 控制器反馈信号 源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 键盘数字 PID 反馈 1: 键盘模拟电位器反馈 2: 电流/电压模拟量 AI1 反馈 3: 电流/电压模拟量 AI2 反馈 4: 保留 5: 端子脉冲 PUL 反馈 6: RS485 通信反馈 7: 选购卡 8: 端子选择 9: 本机有功电流	2 (0~9)	RUN
F13.04 (0x0D04)	反馈信号低通滤波 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈信号低通滤波时间	0.010s (0.000s~ 6.000s)	RUN
F13.05 (0x0D05)	反馈信号增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈信号增益	1.00 (0.00~10.00)	RUN
F13.06 (0x0D06)	反馈信号量程	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈信号量程	100.0 (0.0~100.0)	RUN

F13.07~F13.24: PID 调节

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F13.07 (0x0D07)	PID 控制选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 反馈特性选择 0: 正特性 1: 负特性 千位: 微分调节属性 0: 对偏差进行微分 1: 对反馈进行微分	0100 (0000~1111)	RUN
F13.08 (0x0D08)	PID 预置输出	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 预置输出	100.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F13.09 (0x0D09)	PID 预置输出运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 预置输出运行时间	0.0s (0.0s~ 6500.0s)	RUN
F13.10 (0x0DOA)	PID 控制偏差极限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 控制偏差极限	0.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F13.11 (0x0DOB)	比例增益 P1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比例增益 P1	0.100 (0.000~ 4.000)	RUN
F13.12 (0x0DOC)	积分时间 I1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定积分时间 I1	1.0s (0.0s~ 600.0s)	RUN

F13.13 (0x0D0D)	微分时间 D1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定微分时间 D1	0.000s (0.000s~ 6.000s)	RUN
F13.14 (0x0D0E)	比例增益 P2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定比例增益 P2	0.100 (0.000~	RUN
F13.15 (0x0D0F)	积分时间 I2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定积分时间 I2	1.0s (0.0s~ 600.0s)	RUN
F13.16 (0x0D10)	微分时间 D2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定微分时间 D2	0.000s (0.000s~ 6.000s)	RUN
F13.17 (0x0D11)	PID 参数切换条件	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 不切换 1: 使用 DI 端子切换 2: 根据偏差进行切换	0 (0~2)	RUN
F13.18 (0x0D12)	切换偏差低值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定切换偏差低值, 当 PID 偏差小于该值时, 使用增益 1 参数	20.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F13.19 (0x0D13)	切换偏差高值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定切换偏差高值, 当 PID 偏差大于该值时, 使用增益 2 参数	80.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F13.21 (0x0D15)	微分限幅	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定微分限幅	5.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F13.22 (0x0D16)	PID 输出上限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出上限	100.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F13.23 (0x0D17)	PID 输出下限	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出下限	0.0% (-100.0%~ F13.22)	RUN
F13.24 (0x0D18)	PID 输出滤波时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PID 输出滤波时间	0.000s (0.000s~ 6.000s)	RUN

F13.25~F13.28: PID 反馈断线判断

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F13.25 (0x0D19)	反馈断线动作选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 继续 PID 运行不报故障 1: 停机并报故障 2: 继续 PID 运行, 输出报警信号 3: 以当前频率运行, 输出报警信号	0 (0~3)	STOP
F13.26 (0x0D1A)	反馈断线检测时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定反馈断线检测时间	1.0s (0.0s~ 120.0s)	RUN
F13.27 (0x0D1B)	断线报警上限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定断线报警上限值	100.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F13.28 (0x0D1C)	断线报警下限值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定断线报警下限值	0.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN

F13.29~F13.33: PID 休眠功能

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F13.29 (0x0D1D)	睡眠选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定睡眠是否有效 0: 关闭 1: 有效	0 (0~1)	RUN
F13.30 (0x0D1E)	睡眠频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定睡眠频率	10.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F13.31 (0x0D1F)	睡眠延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定睡眠延时	60.0s (0.0s~ 3600.0s)	RUN
F13.32 (0x0D20)	唤醒偏差	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定唤醒偏差	5.0% (0.0%~ 50.0%)	RUN
F13.33 (0x0D21)	唤醒延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定唤醒延时	1.0s (0.0s~60.0s)	RUN

4.17 F14 组：多段速及简易 PLC

F14.00~F14.14：多段速频率给定

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F14.00 (0x0E00)	PLC 多段速 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 1	10.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.01 (0x0E01)	PLC 多段速 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 2	20.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.02 (0x0E02)	PLC 多段速 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 3	30.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.03 (0x0E03)	PLC 多段速 4	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 4	40.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.04 (0x0E04)	PLC 多段速 5	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 5	50.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.05 (0x0E05)	PLC 多段速 6	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 6	40.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.06 (0x0E06)	PLC 多段速 7	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 7	30.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.07 (0x0E07)	PLC 多段速 8	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 8	20.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.08 (0x0E08)	PLC 多段速 9	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 9	10.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.09 (0x0E09)	PLC 多段速 10	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 10	20.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN

F14.10 (0x0E0A)	PLC 多段速 11	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 11	30.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.11 (0x0E0B)	PLC 多段速 12	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 12	40.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.12 (0x0E0C)	PLC 多段速 13	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 13	50.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.13 (0x0E0D)	PLC 多段速 14	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 14	40.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN
F14.14 (0x0E0E)	PLC 多段速 15	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 多段速 15	30.00Hz (0.00Hz~ 最大频率)	RUN

14.15: PLC 运行方式选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F14.15 (0x0E0F)	PLC 运行方式选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 循环方式 0: 单循环后停止 1: 连续循环 2: 单循环后保持最终值 十位: 计时单位 0: 秒(s) 1: 分(m) 2: 小时(h) 百位: 掉电存储方式 0: 不存储 1: 存储 千位: 启动方式 0: 从第一阶段开始重新运行 1: 从停机时刻的阶段重新运行 2: 以停机时刻阶段的剩余时间继续运行	0000 (0000~2122)	RUN

F14.16~F14.30: PLC 运行时间选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F14.16 (0x0E10)	PLC 第 1 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 1 段运行时间	10.0(s/m/h) (0.0(s/m/h)~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.17 (0x0E11)	PLC 第 2 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 2 段运行时间	10.0(s/m/h) (0.0(s/m/h)~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.18 (0x0E12)	PLC 第 3 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 3 段运行时间	10.0(s/m/h) (0.0(s/m/h)~ 6500.0(s/m/h))	RUN
F14.19 (0x0E13)	PLC 第 4 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 4 段运行时间	10.0(s/m/h) (0.0(s/m/h)~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.20 (0x0E14)	PLC 第 5 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 5 段运行时间	10.0(s/m/h) (0.0(s/m/h)~ 6500.0 (s/m/h))	RUN

F14.21 (0x0E15)	PLC 第 6 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 6 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.22 (0x0E16)	PLC 第 7 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 7 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.23 (0x0E17)	PLC 第 8 段运行时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 8 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.24 (0x0E18)	PLC 第 9 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 9 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.25 (0x0E19)	PLC 第 10 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 10 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.26 (0x0E1A)	PLC 第 11 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 11 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.27 (0x0E1B)	PLC 第 12 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 12 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.28 (0x0E1C)	PLC 第 13 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 13 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.29 (0x0E1D)	PLC 第 14 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 14 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN
F14.30 (0x0E1E)	PLC 第 15 段运行 时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定 PLC 第 15 段运行时间	10.0 (s/m/h) (0.0 (s/m/h) ~ 6500.0 (s/m/h))	RUN

F14.31~F14.45: PLC 运行方向及时间选择

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F14.31 (0x0E1F)	PLC 第 1 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 个位: 本段运行方向 (与运行命令比较) 0: 同向 1: 反向 十位: 本段加减速时间 0: 加减速时间 1 1: 加减速时间 2 2: 加减速时间 3 3: 加减速时间 4	0000 (0000~0031)	RUN
F14.32 (0x0E20)	PLC 第 2 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.33 (0x0E21)	PLC 第 3 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.34 (0x0E22)	PLC 第 4 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.35 (0x0E23)	PLC 第 5 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.36 (0x0E24)	PLC 第 6 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.37	PLC 第 7 段方向及加	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0000	RUN

(0x0E25)	减速时间	设置与 F14.31 相同	(0000~0031)	
F14.38 (0x0E26)	PLC 第 8 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.39 (0x0E27)	PLC 第 9 段方向及加 减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.40 (0x0E28)	PLC 第 10 段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.41 (0x0E29)	PLC 第 11 段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.42 (0x0E2A)	PLC 第 12 段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.43 (0x0E2B)	PLC 第 13 段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.44 (0x02C)	PLC 第 14 段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN
F14.45 (0x0E2D)	PLC 第 15 段方向及 加减速时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设置与 F14.31 相同	0000 (0000~0031)	RUN

4.18 F15 组：保留

4.19 F16 组：张力控制

F16.01~F16.02：张力模式

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.01 (0x5001)	卷绕模式设置	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 收卷 1: 放卷 2: 端子选择	0 (0~2)	RUN
F16.02 (0x5002)	机械传动比	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定电机与卷轴之间的传动比。	1.00 (0.01~ 300.00)	RUN

F16.03~F16.09：张力设定

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.03 (0x5003)	张力设定选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC LED 个位：张力给定通道 A LED 十位：张力给定通道 B 0: 张力键盘数字给定 1: 键盘电位器给定 (选配外引单行键盘) 2: AI1 3: AI2 4: 保留 5: PUL 6: RS485 通信给定 (0x300B) LED 百位：张力给定小数点位数 0: 0.1 单位 1: 1 单位 2: 10 单位	0x0000 (0x0000~ 0x0266)	STOP
F16.04 (0x5004)	张力数字设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定和修改键盘数字张力。电机功率 37kW 以上无小数点。	ON (ON~ 最大张力)	STOP
F16.05 (0x5005)	最大张力	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定所有通道张力最大值限定。电机功率 37kW 以上无小数点。	1000N (ON~)	STOP

			6000N)	
F16.06 (0x5006)	张力锥度系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定张力锥度系数。	0.0% (0.0%~ 100.0%)	STOP
F16.07 (0x5007)	锥度补偿修正	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定锥度补偿修正系数。	0mm (0mm~ 10000mm)	STOP
F16.08 (0x5008)	零速阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定零速阈值。	1.00Hz (0.00Hz~ 50.00Hz)	RUN
F16.09 (0x5009)	零速张力增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定零速模式下的张力增益值。	100.0% (0.0%~ 500.0%)	RUN

F16.12~F16.16: 摩擦补偿

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.12 (0x500C)	静摩擦补偿系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定静摩擦补偿系数。	0.0% (0.0%~50.0%)	RUN
F16.13 (0x500D)	静摩擦补偿延时时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定静摩擦补偿延时时间。	2.0s (0.0s~60.0s)	RUN
F16.14 (0x500E)	静摩擦补偿截止频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定静摩擦补偿截止频率。	2.00Hz (0.00~ 最大频率)	RUN
F16.15 (0x500F)	滑动摩擦补偿起始系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定滑动摩擦补偿起始系数。	0.0% (0.0%~50.0%)	RUN
F16.16 (0x5010)	滑动摩擦补偿终止系数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定滑动摩擦补偿终止系数。	0.0% (0.0%~50.0%)	RUN

F16.30~F16.32: 断料检测

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.30 (0x501E)	断料检测选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC LED 个位: 检测信号输入源 0: 断料检测无效 1: 键盘电位器给定 2: AI1 3: AI2 4: 保留 5: PUL LED 十位: 断料处理方式 0: 报警, 继续运行 1: 故障停机	0x0000 (0x0000~ 0x0015)	RUN
F16.31 (0x501F)	断料检测阈值	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定断料检测阈值。	100.0% (0.0%~ 100.0%)	RUN
F16.32 (0x5020)	断料检测延时	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定断料检测延时。	2.0s (0.1s~60.0s)	RUN

F16.36~F16.38: 预驱动

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.36	预驱动功能选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC	0	STOP

(0x5024)		0: 预驱动无效 1: 手动选择 2: 自动选择	(0~2)	
F16. 37 (0x5025)	预驱动频率增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定预驱动频率增益。	105.0% (0.0%~ 200.0%)	STOP
F16. 38 (0x5026)	预驱动转矩增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定预驱动转矩增益。	105.0% (0.0%~ 200.0%)	STOP

F16. 42~F16. 43: 停机抱闸

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16. 42 (0x502A)	停机抱闸频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机抱闸判断频率阈值。	2.00Hz (0.01Hz~ 最大频率)	RUN
F16. 43 (0x502B)	停机抱闸时间	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定停机抱闸时间。	0.0s (0.0s~ 600.0s)	RUN

F16. 44~F16. 55: 卷径参数设置

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16. 44 (0x502C)	卷径计算方法选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 初始卷径, 不计算 1: 通过线速度计算 2: 通过厚度计算 3: 保留 4: AI1 给定 5: AI2 给定 6: 保留 7: PUL 给定 8: RS485 通信给定 (0x300C)	0 (0~8)	STOP
F16. 45 (0x502D)	最大卷径	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定卷径最大值限制。	500mm (1mm~ 10000mm)	STOP
F16. 46 (0x502E)	卷轴直径	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定卷轴直径值。	100mm (1mm~ 最大卷径)	STOP
F16. 47 (0x502F)	初始卷径源选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 端子选择 F16. 48~F16. 50 1: 保留 2: AI1 3: AI2 4: 保留 5: PUL	0 (0~5)	STOP
F16. 48 (0x5030)	初始卷径 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定初始卷径 1。	100mm (1mm~ 最大卷径)	RUN
F16. 49 (0x5031)	初始卷径 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定初始卷径 2。	100mm (1mm~ 最大卷径)	RUN
F16. 50 (0x5032)	初始卷径 3	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定初始卷径 3。	100mm (1mm~ 最大卷径)	RUN
F16. 51 (0x5033)	卷径复位选择	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 卷径手动复位 1: 卷径自动复位	0 (0~1)	RUN

F16.54 (0x5036)	卷径变化率限制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定卷径变化率限制。	10.00mm/s (0.00mm/s~ 200.00mm/s)	RUN
F16.55 (0x5037)	卷径变化方向限制	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定卷径变化方向限制。	0 (0~1)	RUN

F16.56~F16.63: 线速度计算卷径

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.56 (0x5038)	线速度输入源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 端子选择 F16.60/F16.61 1: 键盘数字设定 2: 键盘电位器给定 (选配外引单行键盘) 3: AI1 4: AI2 5: 保留 6: PUL 7: RS485 通信给定 (0x300D)	0 (0~7)	RUN
F16.57 (0x5039)	最大线速度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定所有通道的最大线速度限制值。	1000.0m/min (0.0m/min~ 6500.0m/min)	RUN
F16.58 (0x503A)	线速度数字设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定和修改键盘线速度设定。	20.0 (0.0~ 最大线速度)	RUN
F16.59 (0x503B)	卷径计算最低线速度	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定用线速度计算卷径时的最低线速度。	2.0m/min (0.0m/min~最 大线速度)	RUN
F16.60 (0x503C)	线速度设定值 1	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定线速度设定值 1。	20.0m/min (0.0m/min~最 大线速度)	RUN
F16.61 (0x503D)	线速度设定值 2	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定线速度设定值 2。	20.0m/min (0.0m/min~最 大线速度)	RUN
F16.63 (0x503F)	卷径计算最低频率	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定用线速度计算卷径时的最低频率。	1.00Hz (0.00Hz~ 10.00Hz)	RUN

F16.68~F16.70: 厚度计算卷径

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.68 (0x5044)	卷绕辊每圈脉冲数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定用厚度计算卷径时, 收卷辊旋转一圈所接收的脉冲个数。	1 (1~65000)	RUN
F16.69 (0x5045)	每层圈数	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定收卷盘绕满一层所需要收卷的旋转圈数。	1 (1~10000)	RUN
F16.70 (0x5046)	材料厚度数字设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定材料厚度。	0.01mm (0.01mm~ 100.00mm)	RUN

F16.75~F16.82: 张力 PID

参数码 (地址)	名称	内容	出厂值 (设定范围)	可调属性
F16.75 (0x504B)	张力 PID 使能	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 不使能 1: 使能	0 (0~1)	STOP

F16.76 (0x504C)	张力 PID 输出参考源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 以给定张力为参考源 1: 以最大张力为参考源	0 (0~1)	STOP
F16.77 (0x504D)	张力 PID 最大输出比例	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定张力 PID 输出的百分比。	10.0% (0.0%~50.0%)	RUN
F16.78 (0x504E)	张力 PID 反馈信号源	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 0: 键盘数字 PID 反馈 1: 键盘电位器给定 (选配外引单行键盘) 2: 模拟量 AI1 反馈 3: 模拟量 AI2 反馈 4: 保留 5: 端子脉冲 PUL 反馈 6: RS485 通信反馈 (0x300E)	2 (0~6)	RUN
F16.79 (0x504F)	张力 PID 键盘数字反馈设定	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定和修改键盘张力 PID 反馈数字设定。	50.0% (0.0%~100.0%)	RUN
F16.80 (0x5050)	张力 PID 反馈信号增益	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定所有通道 PID 反馈信号增益。	1.00 (0.00~10.00)	RUN
F16.81 (0x5051)	比例增益 P	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定张力 PID 比例增益。	0.500 (0.000~8.000)	RUN
F16.82 (0x5052)	积分时间 T	V/F SVC FVC PMVF PMSVC PMFVC 设定张力 PID 积分时间。	0.5s (0.0s~600.0s)	RUN

4.20 F25 组: AI 及 AO 校正

本组功能码及描述请参见对应的技术手册详细介绍。

4.21 C0x 组: 监控参数

C00 组: 基本监控

参数码 (地址)	名称	参数码 (地址)	名称
C00.00 (0x2100)	给定频率	C00.20 (0x2114)	模拟输出 AO
C00.01 (0x2101)	输出频率	C00.21 (0x2115)	扩展 AO 输出
C00.02 (0x2102)	输出电流	C00.22 (0x2116)	计数器计数值
C00.03 (0x2103)	输入电压	C00.23 (0x2117)	本次上电运行时间
C00.04 (0x2104)	输出电压	C00.24 (0x2118)	本机累计运行时间
C00.05 (0x2105)	机械速度	C00.25 (0x2119)	变频器功率等级
C00.06 (0x2106)	给定转矩	C00.26 (0x211A)	变频器额定电压
C00.07 (0x2107)	输出转矩	C00.27 (0x211B)	变频器额定电流
C00.08 (0x2108)	PID 给定量	C00.28 (0x211C)	软件版本
C00.09 (0x2109)	PID 反馈量	C00.29 (0x211D)	PG 反馈频率
C00.10 (0x210A)	输出功率	C00.30 (0x211E)	定时器计时时间
C00.11 (0x210B)	母线电压	C00.31 (0x211F)	PID 输出值
C00.12 (0x210C)	模块温度 1	C00.32 (0x2120)	变频器软件子版本
C00.13 (0x210D)	模块温度 2	C00.33 (0x2121)	编码器反馈角度
C00.14 (0x210E)	输入端子 X 接通状态 (注)	C00.34 (0x2122)	Z 脉冲累计误差
C00.15 (0x210F)	输出端子 Y 接通状态 (注)	C00.35 (0x2123)	Z 脉冲计数
C00.16 (0x2110)	模拟量 AI1 输入值	C00.36 (0x2124)	故障预警码
C00.17 (0x2111)	模拟量 AI2 输入值	C00.37 (0x2125)	累计用电量 (低位)

C00.18 (0x2112)	保留	C00.38 (0x2126)	累计用电量 (高位)
C00.19 (0x2113)	脉冲信号 PUL 输入值	C00.39 (0x2127)	功率因数角度

注: 举例说明, 当端子 X1 和 X2 为 ON 时, C00.14 显示为  , 当端子 Y 和继电器为 ON 时, C00.15 显示为  。

C01 组: 故障监控

参数码 (地址)	名称	参数码 (地址)	名称
C01.00 (0x2200)	故障类型	C01.12 (0x220C)	前 1 次故障运行频率
C01.01 (0x2201)	故障诊断信息	C01.13 (0x220D)	前 1 次故障输出电压
C01.02 (0x2202)	故障运行频率	C01.14 (0x220E)	前 1 次故障输出电流
C01.03 (0x2203)	故障输出电压	C01.15 (0x220F)	前 1 次故障母线电压
C01.04 (0x2204)	故障输出电流	C01.16 (0x2210)	前 1 次故障模块温度
C01.05 (0x2205)	故障母线电压	C01.17 (0x2211)	前 1 次故障变频器状态
C01.06 (0x2206)	故障模块温度	C01.18 (0x2212)	前 1 次故障输入端子状态
C01.07 (0x2207)	故障变频器状态	C01.19 (0x2213)	前 1 次故障输出端子状态
C01.08 (0x2208)	故障输入端子状态	C01.20 (0x2214)	前 2 次故障类型
C01.09 (0x2209)	故障输出端子状态	C01.21 (0x2215)	前 2 次故障诊断信息
C01.10 (0x220A)	前 1 次故障类型	C01.22 (0x2216)	前 3 次故障类型
C01.11 (0x220B)	前 1 次故障诊断信息	C01.23 (0x2217)	前 3 次故障诊断信息

注: 故障变频器状态位含义: LED 个位: 运行方向 0: 正转 1: 反转
LED 十位: 运行状态 0: 停机 1: 稳速 2: 加速 3: 减速
LED 百位: 过压过流 0: 正常 1: 过压 2: 过流 3: 过压过流
LED 千位: 保留

C02 组: 应用程序监控

参数码 (地址)	名称	参数码 (地址)	名称
C02.00 (0x2300)	PID 给定	C02.17 (0x2311) ~ C02.18 (0x2312)	保留
C02.01 (0x2301)	PID 反馈	C02.19 (0x2313)	逐波限流次数
C02.02 (0x2302)	PID 输出	C02.20 (0x2314) ~ C02.24 (0x2318)	保留
C02.03 (0x2303)	PID 控制状态	C02.25 (0x2319)	IO 扩展卡模拟量 1
C02.05 (0x2305)	PLC 运行阶段	C02.26 (0x231A)	IO 扩展卡模拟量 2
C02.06 (0x2306)	PLC 阶段频率	C02.27 (0x231B)	IO 扩展卡模拟量 3
C02.07 (0x2307)	PLC 阶段运行时间	C02.28 (0x231C)	IO 扩展卡输入端子状态
C02.08 (0x2308)	正反转命令给定	C02.29 (0x231D)	IO 扩展卡检测电机温度
C02.09 (0x2309)	点动命令给定	C02.30 (0x231E)	IO 扩展卡 PUL 计数低位
C02.10 (0x230A)	AI1 校正前电压/电流	C02.31 (0x231F)	IO 扩展卡 PUL 计数高位
C02.11 (0x230B)	AI2 校正前电压/电流	C02.32 (0x2320) ~ C02.47 (0x232F)	掉电存储参数 1~掉电存储参数 16
C02.12 (0x230C)	A0 校正前电压/电流	C02.48 (0x2330) ~ C02.49 (0x2331)	保留
C02.13 (0x230D)	扩展 A0 校正前电压/电流	C02.50 (0x2332) ~ C02.59 (0x233B)	缓存寄存器 0~缓存寄存器 9
C02.14 (0x230E)	保留	C02.60 (0x233C)	扩展卡 A 版本
C02.15 (0x230F)	变频器过载计时系数	C02.61 (0x233D)	扩展卡 B 版本

C02.16 (0x2310)	电机过载计时系数	C02.62 (0x233E)	外置键盘版本
-----------------	----------	-----------------	--------

C03 组：维护及张力控制监控

参数码 (地址)	名称	参数码 (地址)	名称
C03.00 (0x2400)	本次上电运行时间	C03.23 (0x2417)	卷径当前值
C03.01 (0x2401)	累计运行时间 (小时)	C03.24 (0x2418)	张力通道转矩给定值
C03.02 (0x2402)	累计上电时间 (小时)	C03.25 (0x2419)	张力 PID 给定
C03.03 (0x2403)	累计上电时间 (分)	C03.26 (0x241A)	张力 PID 反馈
C03.04 (0x2404)	冷却风扇运行时间	C03.27 (0x241B)	张力 PID 输出
C03.05 (0x2405)	冷却风扇维护	C03.28 (0x241C)	静摩擦补偿值
C03.06 (0x2406)	保留	C03.29 (0x241D)	动摩擦补偿值
C03.07 (0x2407)	主继电器维护	C03.30 (0x241E)	总摩擦补偿值
C03.08 (0x2408)~ C03.19 (0x2413)	保留	C03.31 (0x241F)~ C03.39 (0x2427)	保留 (张力功能)
C03.20 (0x2414)	张力最终给定	C03.50 (0x2432)	机器编码 1
C03.21 (0x2415)	初始卷径值	C03.51 (0x2433)	机器编码 2
C03.22 (0x2416)	线速度当前值	C03.52 (0x2434)	机器编码 3

4.22 端子输入输出功能选择

X 选择	功能释义	X 选择	功能释义	X 选择	功能释义
0	无功能	24	PID 给定切换 1	48	命令通道切换至键盘
1	正转运行	25	PID 给定切换 2	49	命令通道切换至端子
2	反转运行	26	PID 给定切换 3	50	命令通道切换至通信
3	三线制运行控制 (Xi)	27	PID 反馈切换 1	51	命令通道切换至扩展卡
4	正转点动	28	PID 反馈切换 2	52	运行禁止
5	反转点动	29	PID 反馈切换 3	53	正转禁止
6	自由停车	30	程序运行 (PLC) 暂停	54	反转禁止
7	紧急停车	31	程序运行 (PLC) 重启	55	保留
8	故障复位	32	加减速时间选择端子 1	56	保留
9	外部故障输入	33	加减速时间选择端子 2	57	保留
10	频率递增 (UP)	34	加减速暂停	58	保留
11	频率递减 (DW)	35	摆频投入	59	保留
12	频率递增递减清除 (UP/DW 清零)	36	摆频暂停	60	速度转矩控制切换
13	通道 A 切换到通道 B	37	摆频复位	61	保留
14	频率通道组合切换到 A	38	键盘按键及显示自检选择	62	转矩模式频率上限按点动频率限制
15	频率通道组合切换到 B	39	X5 或 X10 (扩展) 测频	63~87	保留
16	多段速端子 1	40	定时器触发端子	88	卷径复位。
17	多段速端子 2	41	定时器清零端子	89	初始卷径选择端子 1
18	多段速端子 3	42	计数器时钟输入端子	90	初始卷径选择端子 2
19	多段速端子 4	43	计数器清零端子	91	线速度选择端子
20	PID 控制取消	44	直流制动命令	92	张力给定通道切换
21	PID 控制暂停	45	预励磁命令端子	93	保留
22	PID 特性切换	46	保留	94	收放卷切换
23	PID 参数切换	47	保留	95	预驱动端子
Y 选择	功能释义	Y 选择	功能释义	Y 选择	功能释义
0	无输出	14	下限频率到达	28	欠载预报警输出 2

1	变频器运转中	15	程序运行循环期完成	29	变频器预警中
2	变频器反转运行中	16	程序运行阶段运行完成	30	通信地址 0x3018 控制输出
3	变频器正转运行中	17	PID 反馈超过上限	31	变频器过热预警
4	故障跳脱警报 1(故障自恢复期间报警)	18	PID 反馈低于下限	32	保留
5	故障跳脱警报 2(故障自恢复期间不报警)	19	PID 反馈传感器断线	33	保留
6	外部故障停机	20	保留	34	保留
7	变频器欠电压	21	定时器时间到	35	保留
8	变频器运行准备完毕	22	计数器到达最大值	36	保留
9	输出频率水平检测 1(FDT1)	23	计数器到达设定值	37	比较器 1
10	输出频率水平检测 2(FDT2)	24	能耗制动中	38	比较器 2
11	给定频率到达	25	保留	39	保留
12	零速运行中	26	紧急停止中	40~47	行业应用扩展使用
13	上限频率到达	27	过载预报警输出 1	48~63	选配卡使用

4.23 故障及警告代码表

注：代码括号里的数字为故障代码或警告代码（Dec. 表示 10 进制）。

键显示 (Dec.)	故障名称	故障类型	键显示 (Dec.)	故障名称	故障类型
E. SC1 (1)	加速中系统故障	故障	E. LD2 (80)	负载保护 2	故障
E. SC2 (2)	减速中系统故障	故障	E. CPU (81)	CPU 超时故障	故障
E. SC3 (3)	恒速中系统故障	故障	E. LOC (85)	芯片锁定	故障
E. SC4 (4)	停机系统故障	故障	E. EEP (86)	参数存储故障	故障
E. oC1 (5)	加速中过流	故障	E. PLL (87)	锁相环故障	故障
E. oC2 (6)	减速中过流	故障	E. buS1 (91)	扩展卡 A 断线	故障
E. oC3 (7)	恒速时过流	故障	E. buS2 (92)	扩展卡 B 断线	故障
E. ou1 (9)	加速中过压	故障	E. buS3 (93)	CAN 扩展卡故障	故障
E. ou2 (10)	减速中过压	故障	E. buS4 (94)	其他扩展卡故障	故障
E. ou3 (11)	恒速时过压	故障	E. buS5 (95)	其他扩展卡故障	故障
E. Lu (13)	运行中欠压	故障	E. buS6 (96)	其他扩展卡断线	故障
E. oL1 (14)	电机过载	故障	E. CP1 (97)	监视器比较输出 1 故障	故障
E. oL2 (15)	变频器过载 1	故障	E. CP2 (98)	监视器比较输出 2 故障	故障
E. oL3 (16)	变频器过载 2 持续 CBC	故障	E. DAT (99)	参数设定错误	故障
E. oL4 (17)	变频器过载 3	故障	E. FA1 (110)	外部扩展预留 1	故障
E. iLF (18)	输入缺相	故障	E. FA2 (111)	外部扩展预留 2	故障
E. oLF (19)	三相输出缺相	故障	E. FA3 (112)	外部扩展预留 3	故障
E. oLF1 (20)	U 相输出缺相	故障	E. FA4 (113)	外部扩展预留 4	故障
E. oLF2 (21)	V 相输出缺相	故障	E. FA5 (114)	外部扩展预留 5	故障
E. oLF3 (22)	W 相输出缺相	故障	E. FA6 (115)	外部扩展预留 6	故障
E. oH1 (30)	整流器模块过温	故障	E. FA7 (116)	外部扩展预留 7	故障
E. oH2 (31)	IGBT 模块过温	故障	E. FA8 (117)	外部扩展预留 8	故障
E. oH3 (32)	电机过温	故障	E. Fra (118)	张力断料故障	故障
E. EF (33)	外部故障	故障	以下是警告代码		
E. CE (34)	Modbus 通信故障	故障			
E. HAL1 (35)	U 相零漂大	故障	A. Lu1 (128)	停机欠压	警告
E. HAL2 (36)	V 相零漂大	故障	A. ou (129)	停机过压	警告
E. HAL (37)	三相电流和不为 0 故障	故障	A. iLF (130)	输入缺相	警告

E. HAL3 (38)	W 相零漂大	故障	A. PiD (131)	PID 反馈断线	警告
E. SGxx (40)	对地短路	故障	A. EEP (132)	参数存储警告	警告
E. FSG (41)	风扇短路	故障	A. DEF (133)	速度偏差过大	警告
E. PiD (42)	PID 反馈断线	故障	A. SPD (134)	飞速警告	警告
E. CoP (43)	参数拷贝故障	故障	A. GPS1 (135)	GPS 锁机	警告
E. PG1 (44)	PG 参数设置错误	故障	A. GPS2 (136)	GPS 断线	警告
E. PG2 (44)	编码器 Z 脉冲故障	故障	A. CE (137)	Modbus 通讯断线警告	警告
E. PG3 (44)	旋变校验错误	故障	A. LD1 (138)	负载保护 1	警告
E. PG4 (44)	旋变断线	故障	A. LD2 (139)	负载保护 2	警告
E. PG5 (44)	ABZ 编码器断线	故障	A. buS (140)	扩展卡断线警告	警告
E. PG6 (44)	主轴编码器断线	故障	A. oH1 (141)	模块过温预警	警告
E. PG7 (44)	主轴编码器 Z 脉冲误差故障	故障	A. oH3 (142)	电机过温预警	警告
E. PG8 (44)	编码器 Z 脉冲逻辑故障	故障	A. run1 (143)	运行命令冲突	警告
E. PG9 (44)	主轴编码器 Z 脉冲逻辑故障	故障	A. run2 (158)	点动端子启动保护	警告
E. PG10 (44)	编码器 Z 脉冲断线	故障	A. run3 (159)	端子启动保护	警告
E. PG11 (44)	主轴编码器 Z 脉冲断线	故障	A. PA2 (144)	外置键盘断线预警	警告
E. PG12 (44)	编码器反馈异常	故障	A. CoP (145)	参数拷贝预警	警告
E. PG13 (44)	编码器硬件断线	故障	A. CP1 (146)	监视器比较输出 1 预警	警告
E. bru (50)	制动单元故障	故障	A. CP2 (147)	监视器比较输出 2 预警	警告
E. TExx (52)	电机参数自主学习故障	故障	A. FA1 (150)	外部扩展预留 1	警告
E. iAE1 (71)	电机角度学习故障 1	故障	A. FA2 (151)	外部扩展预留 2	警告
E. iAE2 (72)	电机角度学习故障 2	故障	A. FA3 (152)	外部扩展预留 3	警告
E. iAE3 (73)	电机角度学习故障 3	故障	A. FA4 (153)	外部扩展预留 4	警告
E. PST1 (74)	同步机失步故障 1	故障	A. FA5 (154)	外部扩展预留 5	警告
E. PST2 (75)	同步机失步故障 2	故障	A. FA6 (155)	外部扩展预留 6	警告
E. PST3 (76)	同步机失步故障 3	故障	A. FrA (157)	张力断料预警	警告
E. DEF (77)	速度偏差过大	故障	A. 161 (161)	冷却风扇寿命预警	警告
E. SPD (78)	飞速故障	故障	A. 163 (163)	主继电器寿命预警	警告
E. LD1 (79)	负载保护 1	故障			

第五章 检查、维护与保证

5.1 检查

变频器由半导体器件、无源电子器件、以及运动器件构成，而这些器件都有使用寿命，即使在正常的工作环境下，如果超过使用年限，部分器件可能产生特性变化或失效。为了防止该现象导致故障，必须进行日常检查、定期检查、器件更换等预防性检查维护。建议在机器安装后每 3~4 个月进行一次检查。

● 日常检查：为了避免变频器损坏及使用寿命缩短，请每日对以下项目进行确认。

检查项目	检查内容	应对策略
供电电源	检查供电电压是否符合要求及有无缺相供电现象。	按铭牌要求解决。
周边环境	安装环境是否符合要求。	确认源头并妥善解决。
冷却系统	变频器及电机是否存在异常发热和变色现象，冷却风扇工作状态。	确认是否过载、拧紧螺丝、变频器的散热片是否脏污，确认风扇有无堵转。
电机	电机是否存在异常振动及异常声响。	紧固机械和电气连接，并对机械部件做润滑处理。
负载状况	变频器输出电流是否高出电机或变频器的额定值并持续了一段时间。	确认是否有过载情况发生，确认变频器选型是否正确。

● 定期检查：一般情况下，以每 3 个月到 4 个月进行一次定期检查为宜，但在实际情况下，请结合各机器的使用情况和的工作环境，确定实际的检查周期。

检查项目	检查内容	应对策略
整体	绝缘电阻检查；环境检查。	紧固并更换不良部件；清洁改善运行环境。
电气连接	<ul style="list-style-type: none"> ● 电线及连接部是否有变色、绝缘层是否有破损、龟裂、变色以及老化等痕迹； ● 连接端子是否磨损、损坏、松动； ● 接地检查。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更换已损坏的电线； ● 紧固松动的端子并更换损坏的端子； ● 测量接地电阻并紧固相应接地端子。
机械连接	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否存在异常振动及响声，固定有无松动。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 紧固、润滑、更换不良部件。
半导体器件	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否沾有垃圾和灰尘； ● 外观是否有明显变化。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清洁运行环境； ● 更换损坏部件。
电解电容	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否漏液、变色、龟裂、安全阀是否露出、膨胀、破裂或漏液。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更换损坏部件。
外围设备	<ul style="list-style-type: none"> ● 外围设备外观及绝缘检查。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清洁环境，更换损坏部件。
印刷电路板	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否有异味、变色、严重生锈，连接器是否正确可靠。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 紧固连接件； ● 清洁印刷电路板； ● 更换损坏印刷电路板；
冷却系统	<ul style="list-style-type: none"> ● 冷却风扇是否有破损及堵转现象； ● 散热片是否沾有垃圾及灰尘、是否脏污； ● 进气口、排气口是否堵塞或沾有异物。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 清洁运行环境； ● 更换损坏部件。
键盘	<ul style="list-style-type: none"> ● 键盘是否有破损及显示残缺现象。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 更换损坏部件。
电机	<ul style="list-style-type: none"> ● 电机是否存在异常振动及异常响声。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 紧固机械和电气连接，并对电机轴进行润滑。

警告：请勿在电源接通的状态下进行相关作业，否则有触电致人死亡的危险。在进行相关作业时，请切断电源，并确保主回路直流电压已经下降到安全水平，等 5 分钟后再进行相关作业。

5.2 维护

所有设备、部件都是有使用寿命的，正确的维护可以延长寿命，但不能解决设备、器件的损坏，请根据要求对器件进行更换。

部件名称	寿命周期	部件名称	寿命周期	部件名称	寿命周期
风扇	2年~3年	电解电容	4年~5年	印刷电路板	8年~10年

其它器件的更换对维护技术及产品熟悉程度要求非常严格，且更换后必须经过严格的检测才能投入使用，所以不建议用户自己更换其它内部器件。如果确实需要更换，请联系您购买产品的代理商或本公司销售部门。

5.3 产品保证

1. 保修期内的产品出现故障，保修范围详见保修卡中的保修条款。

2. 初级故障诊断，原则上由贵公司实施，但可根据贵公司的要求由本公司或本公司的服务网提供收费服务。根据与贵公司的商议结果，如故障原因在本公司一方则免费服务。
3. 责任免除，因本公司产品故障，给贵公司或贵公司的客户带来的不便以及造成非本公司产品的破损，无论是否在保修期限内，均不属于本公司的责任范围

附录一: Modbus 通信协议

● 通信帧结构

通信数据格式如下:

字节的组成: 包括起始位、8 个数据位、校验位和停止位。

起始位	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	校验位	停止位
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

一个帧的信息必须以一个连续的数据流进行传输, 如果整个帧传输结束前超过 1.5 个字节以上的间隔时间, 接收设备将清除这些不完整的信息, 并错误认为随后一个字节是新一帧的地址域部分。同样的, 如果一个新帧的开始与前一个帧的间隔时间小于 3.5 个字节时间, 接收设备将认为它是前一帧的继续, 由于帧的错乱, 最终 CRC 校验值不正确, 导致通信错误。

RTU 帧的标准结构:

帧头	3.5 个字节的传输时间
从机地址	通信地址: 0~247 (十进制) (0 为广播地址)
命令代码	03H: 读从机参数 06H: 写从机参数 08H: 回路自检测
数据区	参数地址, 参数个数, 参数值等
CRC CHK 低位	检测值: 16 位 CRC 校验值
CRC CHK 高位	
帧尾	3.5 个字节的传输时间

● 命令代码及通信数据描述

以读参数命令代码为例说明。

例如: 从机地址为 01H 的变频器, 内存起始地址为 2100H (监控参数 C00.00), 读取连续 3 个字, 则该帧的结构描述如下:

RTU 主机命令信息		RTU 从机响应信息 (正常时)	
从机地址	01H	从机地址	01H
命令代码	03H	命令代码	03H
起始地址高位	21H	字节个数低位	06H
起始地址低位	00H	数据地址 2100H 高位	13H
数据个数高位	00H	数据地址 2100H 低位	88H
数据个数低位	03H	数据地址 2101H 高位	00H
CRC CHK 低位	0FH	数据地址 2101H 低位	00H
CRC CHK 高位	F7H	数据地址 2102H 高位	00H
		数据地址 2102H 低位	00H
		CRC CHK 低位	C3H
		CRC CHK 高位	C9H
		RTU 从机响应信息 (异常时)	
		从机地址	01H
		命令代码	83H
		错误代码	04H
		CRC CHK 低位	40H

		CRC CHK 高位	F3H
--	--	------------	-----

● 通信控制参数组地址说明

功能说明	地址定义	数据意义说明	R/W 特性										
通信给定频率	0x3000 或 0x2000	0~50000 对应 0.00Hz~500.00Hz	W/R										
通信命令设定	0x3001 或 0x2001	<table border="1"> <tr> <td>0x0000: 无命令</td> <td>0x0005: 减速停机</td> </tr> <tr> <td>0x0001: 正转运行</td> <td>0x0006: 自由停机</td> </tr> <tr> <td>0x0002: 反转运行</td> <td>0x0007: 故障复位</td> </tr> <tr> <td>0x0003: 正转点动</td> <td>0x0008: 运行禁止命令</td> </tr> <tr> <td>0x0004: 反转点动</td> <td>0x0009: 运行允许命令</td> </tr> </table>	0x0000: 无命令	0x0005: 减速停机	0x0001: 正转运行	0x0006: 自由停机	0x0002: 反转运行	0x0007: 故障复位	0x0003: 正转点动	0x0008: 运行禁止命令	0x0004: 反转点动	0x0009: 运行允许命令	W/R
0x0000: 无命令	0x0005: 减速停机												
0x0001: 正转运行	0x0006: 自由停机												
0x0002: 反转运行	0x0007: 故障复位												
0x0003: 正转点动	0x0008: 运行禁止命令												
0x0004: 反转点动	0x0009: 运行允许命令												
变频器状态	0x3002 或 0x2002	Bit0	0: 停机状态 1: 运行状态	R									
		Bit1	0: 非加速状态 1: 加速状态										
		Bit2	0: 非减速状态 1: 减速状态										
		Bit3	0: 正向 1: 反向										
		Bit4	0: 无故障 1: 变频器故障										
		Bit5	0: GPRS 解锁 1: GPRS 锁机状态										
Bit6	0: 无预警 1: 变频器预警												
变频器故障码	0x3003 或 0x2003	变频器当前故障代码 (见故障代码表)	R										
通信给定上限频率	0x3004 或 0x2004	0~32000 对应 0.00Hz~320.00Hz	W/R										
通信转矩设定	0x3005 或 0x2005	0~1000 对应 0.0%~100.0%	W/R										
转矩控制正向最大频率限制	0x3006 或 0x2006	0~1000 对应 0.0%~100.0%	W/R										
转矩控制反向最大频率限制	0x3007 或 0x2007	0~1000 对应 0.0%~100.0%	W/R										
通信给定 PID 设定值	0x3008 或 0x2008	0~1000 对应 0.0%~100.0%	W/R										
通信给定 PID 反馈值	0x3009 或 0x2009	0~1000 对应 0.0%~100.0%	W/R										
故障及预警码读取	0x3010 或 0x2010	0~127 为故障代码 128 及以上 为预警代码	R										
输出端子状态	0x3018 或 0x2018	外部借用变频器输出端子, Bit0—Y Bit1—A1—TB1—TC1 Bit2—扩展 Y1 (需配合 IO 扩展卡) BIT3—扩展继电器 (需配合 IO 扩展卡)	W										
AO 输出	0x3019 或 0x2019	0—10000 对应输出 0V~10V, 0mA~20mA	W										

注: 其他功能码地址见功能码简表中的“地址”栏。

当使用写命令 (06H) 写 F00~F15 参数组参数时, 若功能码参数地址域高半字节为 0, 只写入变频器 RAM 中, 掉电不存储; 若功能码参数地址域高半字节为 1, 写入 EEPROM 中, 即掉电存储。

如参数 F00.xx: 0x00xx (写 RAM), 0x10xx (存入 EEPROM); 参数 F01.xx: 0x01xx (写 RAM) 0x11xx (存入 EEPROM), 依次类推其他参数组参数。读 F00~F15 参数组参数时, 地址高半字节为 0 即可, 如读参数 F03.xx: 0x03xx。

当使用写命令 (06H) 写 F16~F29 参数组参数时, 若功能码参数地址域高半字节为 5, 只写入变频器 RAM 中, 掉电不存储; 若功能码参数地址域高半字节为 D, 写入 EEPROM 中, 即掉电存储。

如参数 F16.xx: 0x50xx (写 RAM) 0xD0xx (存入 EEPROM); 参数 F17.xx: 0x51xx (写 RAM) 0xD1xx (存入 EEPROM), 依次类推其他参数组参数。读 F16~F29 参数组参数时, 地址高半字节为 5 即可, 如读参数 F18.xx: 0x52xx。

● 从机回应异常信息的错误代码含义


错误代码	说明	错误代码	说明	错误代码	说明

1	命令代码错误	3	CRC 校验错误	4	非法地址
5	非法数据	6	运行中参数不能更改	8	变频器忙（EEPROM 正在存储中）
9	参数值超限	10	保留参数无法更改	11	读取参数字节数有误

附录二：端子接线方式

0: 两线制控制 1


运行与方向合一。此模式为最常使用的两线制模式。出厂默认为由 X1 (正转运行)、X2 (反转运行) 端子命令来决定电机的正、反转运行。如下图所示：



0:两线制控制1示意图

1: 两线制控制 2


运行与方向分离。用此模式时定义的正转运行端子 X1 (正转运行) 为运行使能端子。方向的定义由反转运行端子 X2 (反转运行) 的状态来确定。如下图所示：



1:两线制控制2示意图

2: 三线制控制 1


此模式三线制运行控制端子 (Xi) 为停止运行端子，运行命令由正转运行端子 X1 (正转运行) 产生，方向由反转运行端子 X2 (反转运行) 控制。三线制运行控制端子 (Xi) 为有效输入。



2:三线制控制1示意图

3: 三线制控制 2

此模式三线制运行控制端子 (Xi) 为停止运行端子，运行命令由正转运行端子 X1 (正转运行) 或反转运行端子 X2 (反转运行) 产生，并且两者同时控制运行方向。




3:三线制控制2示意图

提示：SB1：停止按钮；SB2：正转运行按钮；SB3：反转运行按钮；“Xi”为设置为“3”的多功能输入端子[三线制运行控制(Xi)]。


附录三：液晶键盘尺寸

● 液晶键盘外形及开口尺寸

注：LCD 键盘外形尺寸及开口尺寸（图中单位：mm）



AC500 系列液晶键盘尺寸



AC500 系列液晶键盘兜外形及开口尺寸图